



Circuit & contactor marks	Release rated current	Phase NO.	Voltage (V)	Remarks
BA105-3P-040A-C 10kA	40A	L1,L2 L3,N	400V	-----
BA105-3P-032A-C 10kA	32A	L1,L2 L3,N	400V	-----
BA105-3P-032A-C 10kA	32A	L1,L2 L3,N	400V	-----
BA101-1P-025A-C 4.5kA	25A	L N	230V	-----
BA101-1P-025A-C 4.5kA	25A	L N	230V	-----
BA101-1P-016A-C 4.5kA	16A	L N	230V	-----
BA101-1P-016A-C 4.5kA	16A	L N	230V	-----



Багануурын цахилгаан  
механикийн үйлдвэр

Захиалгын дугаар

Захиалгач

Загварын дугаар  
ProCube.V-MV-80  
Огноо

Нэршил  
ProCube  
Тайлбар

Хэмжээ  
А3  
Хүндс  
А4  
01

Зурсан  
ИТХ-Бог  
Зохиосон

Шалгасан  
ИТХ-Бог  
Баталсан

Анхдарах  
Энэхүү зурагт орсон  
мэдээлэл, загвар нь  
нууцын зэрэгтэй ба  
зохиогчийн эрхийн  
дагуу хуулиар  
хамгаалагдсан болно.  
Зургийг зохиогчийн  
бичгээр өгсөн  
зөвшөөрлөөс өөр  
зорилгоор ашиглахыг  
хориглоно.

И-Т-Х  
Ахлын зураг  
Масштаб  
1:50