



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AG35.B.00148

Серия RU № 0377639

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "СертПромТест". Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, Помещение II, комната 1. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +74993462085, факс: +74993462085, Адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG35 выдан 25.05.2015 Федеральной службой по аккредитации»

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель».
Основной государственный регистрационный номер: 1085904004779.
Место нахождения: 614030, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105
Фактический адрес: 614030, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105
Телефон: +73422747473, факс: +73422747473, адрес электронной почты: kamkabel@kamkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель».
Место нахождения: 614030, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105
Фактический адрес: 614030, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105

ПРОДУКЦИЯ

Провода с медными жилами, сечением от 0,50 до 400 мм², с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно марок: ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ.
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 16-705.501-2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 16/08/02458 от 03.08.2016, проведенных Испытательной лабораторией "СМ-ТЕСТ" Некоммерческой организации "Фонд Поддержки Потребителей" аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP23 действителен от 03.05.2011 года, срок действия - бессрочно; Акта анализа производства № 148 АП от 17.06.2016 проведенного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации "СертПромТест", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG35 от 25.05.2015.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: группа ОЖ2 в соответствии с ГОСТ 15150.

Срок службы проводов не менее 20 лет при соблюдении условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок хранения под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.09.2016 ПО 26.09.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

А.О. Струков

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.И. Чуряев

(инициалы, фамилия)