



MCB 08P
 L1,L2,L3,N
 25kVA

WH

Bus bar

Circuit & contactor marks	Release rated current	Phase NO.	Voltage (V)	Remarks
BA201-3P-080A-C 10kA	80A	L1,L2 L3,N	400V	-----
BA201-3P-080A-C 10kA	80A	L1,L2 L3,N	400V	-----
BA201-3P-080A-C 10kA	80A	L1,L2 L3,N	400V	-----
BA105-3P-040A-C 10kA	40A	L1,L2 L3,N	400V	-----
BA105-3P-032A-C 10kA	32A	L1,L2 L3,N	400V	-----
BA105-3P-032A-C 10kA	32A	L1,L2 L3,N	400V	-----
BA105-3P-032A-C 10kA	32A	L1,L2 L3,N	400V	-----
ДИФ101-1N-040A-030-C-DV	40A	L N	230V	-----
ДИФ101-1N-040A-030-C-DV	40A	L N	230V	-----
ДИФ101-1N-025A-030-C-DV	25A	L N	230V	-----
ДИФ101-1N-016A-030-C-DV	16A	L N	230V	-----
ДИФ101-1N-016A-030-C-DV	16A	L N	230V	-----
ДИФ101-1N-016A-030-C-DV	16A	L N	230V	-----



Багануурйн цахилгаан механикийн үйлдвэр

Захиалгын дугаар

Захиалагч

Загварын дугаар

Нэршил
ProCube
Тайлбар

Хэмжээ
A3 Хуудас A4
01

Зурсан
ИТХ-Бат
Зохиосон

Шалгасан
ИТХ-Бат
Баталсан

Анхаарах
Энэхүү зурагт орсон мэдээлэл, загвар нь нууцын зэрэгтэй ба зохиогчийн эрхийн дагуу хуулиар хамгаалагдсан болно. Зургийг зохиогчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрлөөс өөр зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

И-Т-Х
Ахлын зураг
Масштаб
1:50