



| Circuit & contactor marks | Release rated current | Phase NO. | Voltage (V) | Remarks |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|
| BA105-3P-040A-C 10kA | 40A | L1,L2, L3,N | 400V | ----- |
| BA105-3P-032A-C 10kA | 32A | L1,L2, L3,N | 400V | ----- |
| BA101-3P-016A-C 4,5kA | 16A | L1,L2, L3,N | 400V | ----- |
| BA101-3P-016A-C 4,5kA | 16A | L1,L2, L3,N | 400V | ----- |
| BA101-3P-016A-C 4,5kA | 16A | L1,L2, L3,N | 400V | ----- |
| BA101-3P-016A-C 4,5kA | 16A | L1,L2, L3,N | 400V | ----- |



Баянуурын цахилгаан
механикийн үйлдвэр

Захиалгын дугаар

Захиалагч

Загварын дугаар

Нэршил
ProCube
Тайлбар

Хэмжээ

А3 Хуудас А4

01

Зурсан
ИТХ-Бог
Зохиосон

Шалгасан
ИТХ-Бог
Баталсан

Анхаарах

Энэхүү зурагт орсон мэдээлэл, загвар нь нууцын зэрэгтэй ба зохиогчийн эрхийн дагуу хуулиар хамгаалагдсан болно. Зургийг зохиогчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрлөөс өөр зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

И-Т-Х
Ахлын зураг
Масштаб
1:50