

Circuit & contactor marks	Release rated current	Phase NO.	Voltage (V)	Remarks
BA105-3P-040A-C 10kA	40A	L1,L2 L3,N	400V	
BA105-3P-032A-C 10kA	32A	L1,L2 L3,N	400V	
BA105-3P-032A-C 10kA	32A	L1,L2 L3,N	400V	
BA101-1P-025A-C 4.5kA	25A	L N	230V	
BA101-1P-025A-C 4.5kA	25A	L N	230V	
BA101-1P-016A-C 4.5kA	16A	L N	230V	
BA101-1P-016A-C 4.5kA	16A	L N	230V	

Багануурын цахилгаан механикийн үйлдвэр

Захиалгын дугаар

Захиалагч

Загварын дугаар

ProCube.W-08

Огноо

Нэршил

ProCube

Тайлбар

Хэмжээ

A3 A4

Хуудас

01

Зурсан

ИТХ-Баг

Зохиосон

Шалгасан

ИТХ-Баг

Баталсан

Анхаарах

Энэхүү зураг орсон мэдээлэл, загвар нь нууцын зэрэгтэй ба зохиогчийн эрхийн дагуу хуулиар хамгаалагдсан болно. Зургийг зохиогчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрлөөс өөр зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

И-Т-Х

Ажлын зураг

Масштаб

1:50