



Circuit & contactor marks	Release rated current	Phase NO.	Voltage (V)	Remarks
BA201-3P-080A-C 4.5kA	80A	L1,L2 L3,N	400V	-----
BA201-3P-080A-C 4.5kA	80A	L1,L2 L3,N	400V	-----
BA201-3P-080A-C 4.5kA	80A	L1,L2 L3,N	400V	-----
ДИФ101-1N-040A-030-C-DV	40A	L N	230V	-----
ДИФ101-1N-040A-030-C-DV	40A	L N	230V	-----
ДИФ101-1N-025A-030-C-DV	25A	L N	230V	-----
ДИФ101-1N-016A-030-C-DV	16A	L N	230V	-----
BA101-1P-016A-C 4.5kA	16A	L N	230V	-----
BA101-1P-016A-C 4.5kA	16A	L N	230V	-----
BA101-1P-016A-C 4.5kA	16A	L N	230V	-----
BA101-1P-016A-C 4.5kA	16A	L N	230V	-----
BA101-1P-016A-C 4.5kA	16A	L N	230V	-----
BA101-1P-016A-C 4.5kA	16A	L N	230V	-----



Багануурын цахилгаан
механикийн үйлдвэр

Захиалгын дугаар

Захиалагч

Загварын дугаар
ProCube.W-12
Огноо

Нэршил
ProCube
Тайлбар

Хэмжээ
А3 А4
Хуудас
01

Зурсан
ИТХ-Бат
Зохиосон

Шалгасан
ИТХ-Бат
Баталсан

Анхаарах
Энэхүү зурагт орсон мэдээлэл, загвар нь нууцны зэрэгтэй ба зохиогчийн эрхийн дагуу хуулиар хамгаалагдсан болно. Зургийг зохиогчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрлөөс өөр зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

И-Т-Х
Ахлын зураг
Масштаб
1:50