



Circuit & contactor marks	Release rated current	Phase NO.	Voltage (V)	Remarks
BA105-3P-040A-C 10kA	40A	L1,L2, L3,N	400V	-----
BA105-3P-032A-C 10kA	32A	L1,L2, L3,N	400V	-----
BA101-3P-016A-C 4,5kA	16A	L1,L2, L3,N	400V	-----
BA101-3P-016A-C 4,5kA	16A	L1,L2, L3,N	400V	-----
BA101-3P-016A-C 4,5kA	16A	L1,L2, L3,N	400V	-----
BA101-3P-016A-C 4,5kA	16A	L1,L2, L3,N	400V	-----



Баянуурын цахилгаан  
механикийн үйлдвэр

Захиалгын дугаар

Захиалагч

Загварын дугаар  
ProCube.WS-36  
Огноо

Нэршил  
ProCube  
Тайлбар

Хэмжээ

Хүндс

Зурсан  
ИТХ-Бат  
Зохиосон

Шалгасан  
ИТХ-Бат  
Баталсан

Анхаарах  
Энэхүү зурагт орсон мэдээлэл, загвар нь нууцны зэрэгтэй ба зохиогчийн эрхийн дагуу хуулиар хамгаалагдсан болно. Зургийг зохиогчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрлөөс өөр зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

И-Т-Х  
Ахлын зураг  
Масштаб  
1:50