

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2022 оны 11 дугаар сарын 2 ны өдрийн
1/312 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт



**ГАЗРЫН ТОС, ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АГУУЛАХЫН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС**

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ:

Хяналтыг хэрэгжүүлэх салбар, нэгж:	
Шалгуулагч этгээдийн нэр:	
Регистрийн дугаар:	
Объектын нэр, хаяг, солбицол:	
Байгуулагдсан огноо:	
Үйл ажиллагааны чиглэл:	
Дарга, захирал /иргэн, эрхлэгч/-ын нэр, холбоо барих утасны дугаар:	

2.ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ:

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Шаардлага хангасан эсэх		Тайлбар	Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт
			Тийм	Үгүй		
1	2	3	4	5	6	
1	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 19.2	Галын аюулгүй байдлын дүгнэлттэй эсэх				
2	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 21.3	Галын аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан магадлал хийгдсэн зураг төслөөр барилга байгууламж барьсан эсэх.				
3	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.9	Гал түймрийн аюулын үнэлгээг хийлгэсэн эсэх.				
4	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 9.1	Бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй.				
5	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11.2.6	Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан, улсын комиссын акт, протоколтой.				
6	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн	Газрын тосны агуулахын зориулалтын газар эзэмших зөвшөөрөлтэй.				

	11.2.4					
7	"Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж" MNS 5746-2007 стандартын 7.2.1, 7.2.13	Сав бүр бүрэн тоноглогдсон /амьсгалах клапан, хэмжих люк, болон галын тоноглолууд/				
8	"Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж" MNS 5746-2007 стандартын 7.2.9	Савыг зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн ба гоожилт, шүүрэлт, нэвчилтийг мэдрэх хэрэгслээр тоноглон эсэх				
9	"Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж" MNS 5746-2007 стандартын 7.3.2	Сав руу оч, гал нэвтрүүлэхгүй байлгах зорилгоор хамгаалах болон амьсгалах хавлагийг гал хамгаалагчтай хамт угсарсан.				
10	"Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай" хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.4	Аянга зайлуулагч болон тоног төхөөрөмжийн газардуулгын эсэргүүцлийг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хэмжүүлэх.				
11	"Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм" БНБД 21-03-04-ийн 3.6	Газар дээрх резервуарын бүлэг тус бүр 0.5-ээс багагүй өргөн, шороон буюу шатдаггүй материалаар хийгдсэн хязгаар ханаар битүү хүрээлэгдсэн.				
12	"Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах Технологийн байгууламж Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 5746-2007 стандартын 10.2	Насос станц нь агуулахын нутаг дэвсгэрт тусгайлсан барилгад буюу саравч, хаалт, хамгаалалттай байрласан.				
13	"Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах Технологийн байгууламж Техникийн ерөнхий	Галын авто машин орж, гарах зориулалтын 2-оос доошгүй гарцтай.				

	шаардлага” MNS 5746-2007 стандартын 6.4					
14	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 2.15	Резервуарын паркийн гадна талаар, резервуарын бүлгүүдийн хооронд болон ачиж буулгах төхөөрөмжийн талбай хүртэл 3.5м-ээс багагүй өргөнтэй галын замтай.				
15	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 8.1	Гал унтраах хөөсөн системтэй Хөргөх системтэй				
16	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 9.5	Гар ажиллагаатай мэдээлэгч бүхий галын цахилгаан дохиоллоор тоноглогдсон.				
17	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 2.1	Агуулахад хамаарагдахгүй барилга байгууламж хүртэлх зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан				
18	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 2.5, 2.7	Агуулахын технологийн барилга байгууламж хоорондын зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан.				
19	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 1.4	1.4. Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын барилга байгууламжуудын гал тэсвэршилтийн зэрэг I, II, Ша хангасан эсэх.				
20	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн	галын хөдөлгөөнт техник хэрэгсэл оруулах зориулалтын орцуудыг төлөвлөсөн эсэх.				

	3.10					
21	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 8	Гал унтраах арга хэмжээг агуулахын хүчин чадлын дагуу төлөвлөсөн эсэх.				
22	Аж ахуй нэгж, байгууллага, барилга байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм MNS5566:2020	Объект, барилга байгууламжид байх гал түймэр унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн ерөнхий нормын дагуу төлөвлөсөн эсэх.				

Тайлбар: Хяналт шалгалтын хуудсанд давхацсан асуултыг харьяалах хуулийн заалтын дагуу шийдвэрлэнэ.

3.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

<i>Хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлсэн улсын байцаагчийн албан тушаал, нэр, гарын үсэг, тэмдэг</i>	<i>Төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хүлээн зөвшөөрсөн: шалгуулагч этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтны нэр, гарын үсэг, тэмдэг</i>	<i>Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хүлээн зөвшөөрсөн: шалгуулагч этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтны нэр, гарын үсэг, тэмдэг</i>
<i>/ албан тушаал /</i>	<i>/ албан тушаал /</i>	<i>/ албан тушаал /</i>
<i>/ овог, нэр /</i>	<i>/ овог, нэр /</i>	<i>/ овог, нэр /</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг /</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг /</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг /</i>

ТАЙЛБАР:

.....

