


Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2023 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдрийн
А/БЗБ дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт



ЗОЧИД БУУДЛЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН
ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ:

Хяналт шалгалт хийх байгууллага	
Шалгуулагч иргэн, хуулийн этгээдийн нэр	
Регистрийн дугаар	
Объектын нэр, хаяг, солбицол	
Байгуулагдсан огноо	
Үйл ажиллагааны чиглэл, давхрын тоо	
Дарга, захирал /иргэн, эрхлэгч/-ын нэр, холбоо барих утасны дугаар:	
Удирдамжийн дугаар	
Хяналт шалгалтын төрөл	
Хяналт шалгалт хийсэн огноо	

2. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ:

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Шаардлага хангасан эсэх		Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт
			Хангасан	Хангаагүй	
1	2	3	4	5	
1	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.2	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хариуцан хангах, шаардагдах зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгасан байдал			
2	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.3, Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008 стандартын 5.1.2.1	Барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, хийц, бүтээц, зориулалтыг өөрчлөх, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж суурилуулах, цахилгааны эх үүсвэрийн шугам сүлжээг шинэчлэхдээ эрх бүхий хуулийн этгээдээр галын аюулгүй байдлын магадлал хийлгэсэн зураг төслийг баримталсан эсэх			
3	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.4	Ажилтан, алба хаагчийг гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, гал түймэр унтраах арга ажиллагаанд сургах, мэдлэгийг нь			

		дээшлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн эсэх			
4	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.6	Гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж, анхан шатны багаж хэрэгсэл, бодис, материал зэрэгт техникийн үйлчилгээ хийж, ашиглалтын бэлэн байдлыг бүрэн хангасан байдал			
5	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.9	Гал түймрийн аюулын үнэлгээг энэ хуулийн 18.5, 18.6, 18.7, 18.8-д заасны дагуу хийлгэсэн эсэх			
6	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.10	Галын аюулгүй байдлын дүрэм, гал түймэр унтраах шуурхай төлөвлөгөөг боловсруулж, эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулсан эсэх			
7	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.3	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын барилга байгууламж, объект бүр нь галын аюулгүй байдал, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмжийн техникийн үйлчилгээ, хяналтын бүртгэл хөтөлсөн эсэх			
8	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 18.3	Гал түймэр унтраах автомашин чөлөөтэй хүрэлцэн очих зам, байрлах тусгайлсан эсэх			
9	Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат тоног төхөөрөмж, галын дохиоллын хэрэгсэл.	Галын дохиолол			
10	БНБД 21-04-05	Галын удирдлагын хэрэгсэл			
11	БНБД 21-04-05	Гал унтраах төхөөрөмж			
12	MNS5566:2020 стандарт 8.1	Гал түймэр унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг стандартад зааснаар байрлуулсан эсэх			
13	MNS5566:2020 стандарт 8.7	Гал унтраагуурын савны дээд хэсэг нь шалны түвшингээс дээш 1,35м хүртэлх өндөрт байхаар тооцон хананд бэхэлж хүмүүсийн хөдөлгөөнд саад болохгүй, авч хэрэглэхэд хялбар, нарны шууд тусгал тусахааргүй газар байрлуулсан эсэх			
14	MNS5566:2020 стандарт 8.12	Байгууллага, аж ахуйн нэгж бүр гал түймэр унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн хадгалалт хамгаалалт, бэлэн байдал хариуцсан албан тушаалтныг томилж анхан шатны багаж хэрэгсэл нэг бүрийг хяналтын карттай болгож хагас жилд нэг удаа үзлэг хийж чанар байдлын талаар тэмдэглэгээ хийсэн эсэх			
15	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008 стандартын 5.3.1.8	Бүх өрөө яаралтай дугаар бүхий мэдээллийн лавлах, шууд залгах утастай эсэх			
16	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008 стандартын 5.6.2	Барилга байгууламж нь галын аюулгүйн таних тэмдэг бүхий аваарын гарц, шат, авралтын зураг, бүдүүвчийг тусгасан байдал			

17	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм 2.6	Барилга байгууламжид гал түймэр гарсан үед мэдээлэх холбоо, дохиоллын хэрэгсэлтэй эсэх			
18	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм 2.36.1	Аврах зам, гарц, хаалгыг хааж (хонгил, гарц, үүдний өрөө, цахилгаан шатны талбай, шатны тавцан, дээвэрт гарах гарц, хаалга зэргийн) төрөл бүрийн хог хаягдал, бараа материал, эд зүйл хураах, тоног төхөөрөмж байрлуулах, хаалгыг онгойхгүйгээр бэхэлсэн эсэх			
19	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм 4.11.1	Дамжуулагчийн тусгаарлагч нь шалбарч гэмтсэн, ашиглалтын явцад тусгаарлах чанараа алдсан шугам, дамжуулагч утсыг ашигласан эсэх			
20	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм 4.11.5, 4.11.6	Цахилгаан гүйдэл бүхий кабель шугам, дамжуулах утасны хамгаалалтгүй үзүүрийг ил орхих, гэмтэлтэй цахилгаан хэрэгсэл ашигласан эсэх			
21	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм 8.27	Барилгын доторх галын гидрант (галын кран) нь байнгын даралттай, стандартад нийцсэн хайрцаг сав, хоолой, хушуутай байна. Хоолой нь усны шугам, галын хушуунд холбоотой байх бөгөөд эвхэлтийг жилд 1-ээс доошгүй удаа солино.			
22	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм 4.21	Хийн баллон хадгалах тусгай сав нь цоожтой, агаар сэлгэлтийн хавхалгатай байх бөгөөд "Галын аюултай. Шатдаг хий" гэсэн анхааруулах тэмдэгтэй байрлуулсан байна.			
23	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм 4.24	Хийн тулгыг 2.2 метрээс дээш өндөр таазтай, агаар сорох суваг болон салхи оруулах цонхтой галлагаа хэрэглэдэггүй байранд барилгын халаах хэрэгслээс 1 метр, цахилгаан халаагчаас 3 метр зайтай байрлуулна.			
24	Гал түймрийн үед нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтэгч тэмдэг, тэмдэглэгээ, ангилал. Техникийн шаардлага. Хяналтын аргууд MNS GOST R 12.2.143:2013 5.5.1, 5.5.2-г заасны дагуу гэрэлтэгч заах тэмдэг байрлуулсан эсэх				
25	Гал түймрийн үед нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтэгч тэмдэг, тэмдэглэгээ, ангилал. Техникийн шаардлага. Хяналтын аргууд MNS GOST R 12.2.143:2013	5.4 дүгээр зүйлд тусгасан гэрэлтэгч тэмдгийг аврах хэрэгсэл, гал түймэр унтраах анхан шатны хэрэгсэл, ослын эсрэг хамгаалах хэрэгсэл, мэдээлэл түгээх объект, хувийн хамгаалах хэрэгсэл гэх мэт бусад төрлийн авралтын хэрэгслийн ойр орчим байрлуулна.			

Хяналт шалгалтын нэмэлт тэмдэглэл.....
.....
.....
.....

Улсын байцаагчийн санал, дүгнэлт

Шалгуулагч этгээдийн санал, дүгнэлт

3.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

<i>Улсын байцаагчийн албан тушаал, нэр, гарын үсэг, тэмдэг</i>	<i>Шалгуулагч этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтны нэр, гарын үсэг, тэмдэг</i>	<i>Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хүлээн зөвшөөрсөн: шалгуулагч этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтны нэр, гарын үсэг, тэмдэг</i>
<i>/ албан тушаал /</i>	<i>/ албан тушаал /</i>	<i>/ албан тушаал /</i>
<i>/ овог, нэр /</i>	<i>/ овог, нэр /</i>	<i>/ овог, нэр /</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг /</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг /</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг /</i>