

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2025 оны дугаар сарын -ны өдрийн
.... дугаар тушаалын хавсралт

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АМЬСГАЛЫН БИЕ ДААСАН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ДҮРЭМ

Зорилго: Онцгой байдлын байгууллагын албан хаагчид гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод ажиллах, дадлага сургалтад оролцох үед амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах, эрүүл ахуйг хангах үед үүсэх харилцааг зохицуулах, бие бүрэлдэхүүний аюулгүй ажиллагааг хангахад оршино.

Нэгдүгээр бүлэг

Нийтлэг үндэслэл

1. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод хүний эрүүл мэндэд аюултай хортой хий, утаа ялгарсан, ялгарч болзошгүй аюулт үзэгдэл, осол, бүх төрлийн гал түймрийн голомтод ажиллах, дадлага сургалт зохион байгуулах үед амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй (АБДТ) албан хаагчдыг ажиллуулна.

2. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод үүрэг гүйцэтгэдэг амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмших эрх бүхий Онцгой байдлын албан хаагч (цаашид АБДТ эзэмшигч гэх) нэг бүр амьсгалын бие даасан төхөөрөмжөөр хангагдсан байна.

3. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эсвэл түүний нүүр хамгаалах багийг албан хаагч нэг бүрт бүртгэлээр хариуцуулна.

4. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах албан хаагч нь объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах тусгай хувцас, хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн өмссөн байна.

5. Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газрын бүсийн төв, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Үндэсний аврах бригад, Уул уурхайн аврах ангид амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээний төвтэй байна.

6. Гал түймэр унтраах аврах анги, Аврах анги, салбар, бүлгүүд амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн засварын хэсэг байна.

7. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах дадлага сургалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулах зорилгоор төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс, Үндэсний аврах бригад, Уул уурхайн аврах ангиуд амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах дадлага, сургалтын тусгай тоноглол бүхий талбайтай байна.

8. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах нэгдсэн дадлага, сургалтыг Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс, Үндэсний аврах бригад, Уул уурхайн аврах ангийн дарга, захирагч нар хагас жилд нэгээс доошгүй удаа, анги, салбарын дарга, захирагч нар улиралд нэгээс доошгүй удаа зохион байгуулсан байна.

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигчид тавигдах шаардлага

9. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигч албан хаагчид анхан шатны буюу давтан сургалтад тусгай хөтөлбөрийн дагуу жилд 1 удаа заавал хамрагдана.

Сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн алба хаагчийг амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллахыг зөвшөөрнө. Үүнд:

- 9.1.Эмнэлгийн дүгнэлтээр зөвшөөрсөн байх.
- 9.2.Онолын мэдлэгийн шалгалтад тэнцсэн байх.
- 9.3.Дадлага ажлын шалгалтад тэнцсэн байх.

10. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигч алба хаагчид жил бүр хоёроос доошгүй удаа эрүүл мэндийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт хамрагдан, эмнэлгийн дүгнэлт гаргуулж, амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигчийн хувийн карт дээр тэмдэглэж баталгаажуулсан байна. Үүнд:

- 10.1.Сүрьеэ
- 10.2.Мэдрэл
- 10.3.Дотор
- 10.4.Зүрх судас
- 10.5.Мэс засал
- 10.6.Чих, хамар, хоолой
- 10.7.Нүд
- 10.8.Арьс өнгө

11. Анхан шатны болон давтан сургалт, шалгалт нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд: Онолын мэдлэг

- 11.1.Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллагааны зарчим;
- 11.2.Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн шалгалтууд;
- 11.3.Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн ерөнхий үзүүлэлтийг тооцох;
- 11.4.Дадлага ажил;
- 11.5.Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн шалгалтууд;
- 11.6.Эвдрэл, доголдлыг таних, урьдчилан сэргийлэх;
- 11.7.Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн харилцаа, холбоо;

11.8.Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг өмсөх, агаараар хангах хавхлагын системд холбогдох, тайлах

12. Сургалтад хамрагдаж, шалгалтанд тэнцээгүй болон эмнэлгийн дүгнэлт гаргуулж, амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшихээр зөвшөөрөгдөөгүй албан хаагч нарт амьсгалын бие даасан төхөөрөмж олгох, эзэмшүүлэхийг хориглоно.

13. Шалгалтад тэнцээгүй алба хаагчийг шалгалт өгсөн өдрөөс хойш 1 сарын хугацаанд давтан сургалтад хамруулж дахин шалгалт өгүүлнэ.

14. Томилгоот ээлжинд тогтмол гардаггүй боловч амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигч албан хаагчид анхан шатны болон давтан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн байх ба улирал тутам нэгээс доошгүй удаа тусгай тоноглол бүхий талбайд болон ердийн орчинд 3-аас доошгүй цагийн дадлага, сургалт заавал хийсэн байна.

15. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх Үндэсний аврах бригад, Гал түймэр унтраах аврах анги, хэсэг, Уул уурхайн аврах анги, эрэн хайх аврах анги, салбаруудын албан хаагчдыг удирдан ажиллах даргалах бүрэлдэхүүн хагас жилд нэг удаа тусгай тоноглол бүхий талбайд

амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй 3-аас доошгүй цагийн дадлага, сургалтад хамрагдана.

16. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигч алба хаагчийн анхан шатны болон давтан сургалтад хамруулж, шалгалт авах ажлыг Үндэсний аврах бригад, Уул уурхайн аврах анги, Гал түймэр унтраах аврах анги, хэсэг, Эрэн хайх аврах анги, салбарын захирагч нар хариуцан зохион байгуулна.

Хоёрдугаар бүлэг

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгийн зохион байгуулалт

17. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод хүний эрүүл мэндэд хортой хий, утаа ялгарсан, ялгарч болзошгүй амьсгалахад хүндрэлтэй орчинд ажиллах анхны нэгж нь амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсэг байна.

18. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсэг нь дараах бүтэц зохион байгуулалттай байна. Үүнд:

18.1. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсэг.

18.2. Аюулгүй байдлыг хангах хэсэг.

18.3. Шалган зааварлах хэсэг.

19. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгийн бүрэлдэхүүн нь хэсгийн ахлагчийг оролцуулан нэг төрлийн төхөөрөмжтэйгээр гурваас таван албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулна.

20. Гал түймэр унтраах, эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдагчийн шийдвэрээр хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай бол дараагийн хэсгийг зохион байгуулна.

21. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгийн бүрэлдэхүүнийг гал түймэр унтраах болон эрэн хайх, аврах ажиллагаанд биечлэн оролцдог нэг салаа, бүлгийн албан хаагчдаас бүрдүүлэн шаардлагатай тохиолдолд өөр салаа, бүлгийн аврагч, гал сөнөөгчдийг гал түймэр унтраах удирдагч, эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдагчийн шийдвэрээр оролцуулж болно.

22. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод ажиллаж байгаа амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгийг дараах албан тушаалтан удирдан ажиллуулна. Үүнд:

22.1. Нэг тасаг, бүлэг ажиллаж байгаа үед амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгийн даргаар салааны захирагч, бүлгийн дарга, түүний шийдвэрээр томилогдсон туршлагатай гал сөнөөгч, аврагч.

22.2. Хэд хэдэн тасаг, бүлэг гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод ажиллах үед эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдагч, гал түймэр унтраах удирдагчийн тушаалаар томилогдсон албан хаагч.

22.3. Гал түймэр унтраах удирдагч, эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдагч амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсэгтэй хамт голомтод орж ажиллавал уг албан тушаалтан.

23. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгийн бүрэлдэхүүн нь нэмэлт салаалагч бүхий амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллана.

24. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллаж байгаа хэсгийн албан хаагчдаас хэн нэг нь үүрэг гүйцэтгэх чадваргүй болсон тохиолдолд хэсэг

хугацаанд яаралтай цэвэр агаарт гарах ажиллагааг эхлүүлэх, анхны тусламж үзүүлэх, шаардлагатай бол эмчийн хяналтад өгч, аюулгүй байдлыг хангах хэсэг, шалган зааварлах хэсэгт болсон асуудлын талаар мэдэгдэнэ.

25. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллаж байгаа хэсэг нь бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ голомтоос гарах ба ямар нэгэн шалтгаанаар албан хаагч үлдээхийг хориглоно.

26. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсэг утаатай орчинд хайгуул хийхдээ дараах багаж хэрэгслийг авч явна. Үүнд:

- 26.1. Аврах олс.
- 26.2. Гэрэлтүүлэх хэрэгсэл.
- 26.3. Холбооны хэрэгсэл.
- 26.4. Задаргаа хийх гар багаж.
- 26.5. Хушуу, хоолой.
- 26.6. Дулаан мэдрэгч камер.
- 26.7. Агаар дахь хүчилтөрөгч, хорт, хий утааг тодорхойлох багаж.
- 26.8. Хувийн дохиолол (Хөдөлгөөн мэдрэгч)
- 26.9. Олон ажиллагаатай аврах гогцоо
- 26.10. Цахилгааны хүчдэл тодорхойлох багаж

Аюулгүй байдлыг хангах хэсэг

27. Аюулгүй байдлыг хангах хэсэг нь амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах албан хаагчдын аюулгүй ажиллагааг хангахад чиглэгдэнэ.

28. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод ажиллаж байгаа үед гал түймэр унтраах удирдагч, эрэн хайх аврах ажиллагааны удирдагч, гал түймэр унтраах шуурхай штабын дарга, шалган зааварлах хэсгийн дарга нар, дадлага, сургалтын үед сургалтын удирдагч нар аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн албан хаагчийг тухайн үеийн цагийн байдалтай уялдуулан томилж ажиллуулна.

29. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн цагийн байдал хүндэрсэн үед нэмэлт ажиллагаанд оролцох амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэд, хэдэн тасаг, бүлгийг зохион байгуулж бэлэн байдлыг хангана.

30. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгийн алба хаагчдын бортогоны даралтын ажиллах хугацааг урьдчилан тооцох, зарцуулалтыг алсаас хянах, хэсгийн даргад мэдээлэл өгөх, орох, гарах дохио өгөх, ажилласан цаг хугацааны бүртгэл хөтлөх.

31. Нэмэлт ажиллагаанд оролцох хэсгийн албан хаагчдын бортого дахь агаарын даралт 80 хувиас доошгүй байна.

Шалган зааварлах хэсэг

32. Удаан хугацаагаар үргэлжилсэн гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн үед амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй хэд хэдэн хэсгүүд ажиллаж байвал гал түймэр унтраах удирдагч, аврах ажиллагааны дарга нар нь шалган зааварлах хэсгийг зохион байгуулна.

33. Гал түймэр унтраах удирдагч, эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдагч нь шалган зааварлах хэсгийн даргаар офицер, туршлагатай албан хаагчийг томилно. Шалган зааварлах хэсгийн даргын удирдлагад хүрэлцэхүйц тооны албан хаагчдыг томилон ажиллуулах ба хэсгийн бүрэлдэхүүнд эмч ажиллуулна.

34. Шалган зааварлах хэсгийн дарга, гал түймэр унтраах удирдагч болон эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдагч нар ажиллагааг удирдах штаб, гал түймэр унтраах шуурхай штаб зохион байгуулагдсан бол штабын даргад шууд захирагдана. Штабын даргын тушаалаар амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгүүдийн тасралтгүй ажиллагааг хангаж ажиллана.

35. Шалган зааварлах хэсгээс нэмэлтээр амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгийн алба хаагчдад мэдээлэл өгөх болон хамгаалах тусгай хувцас, хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийн бүрдлийг хангуулна.

36. Шалган зааварлах хэсгийн байранд дараах зүйлс зайлшгүй байвал зохино. Үүнд:

36.1. Таваас доошгүй нөөц амьсгалын бие даасан төхөөрөмж.

36.2. Бортого, бусад сэлбэгийн нөөц.

36.3. Агаараар цэнэглэх шахуурга (зөөврийн)

36.4. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг шалгах тусгай зориулалтын хэрэгсэл.

36.5. Иж бүрэн тусгай түлхүүр, багаж.

36.6. Халуун цай, аарц, чацарганы шүүс.

36.7. Анхны тусламжийн иж бүрдэл.

36.8. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн арчилгаа үйлчилгээний бодис, материал (цэвэрлэх, ариутгах, тослох, үл цантуулагч бодис)

36.9. Объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах тусгай хувцас, хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийн нөөц

37. Цаг агаарын болон хүндрэлтэй нөхцөлд ажилласан бие бүрэлдэхүүний бие, эрүүл мэндийн байдалд өөрчлөлт орохоос урьдчилан сэргийлж, шалган зааварлах хэсгийн дарга нь тусгаарлах өрөө буюу байр бэлтгэж байрлуулна.

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний төв, засварын хэсэг

38. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах, турших, шалгах, засвар үйлчилгээ хийх ажлыг засвар үйлчилгээний төв, засварын хэсэг хариуцан хийх ба түүнд тухайн нэгжийн удирдлага хяналт тавина.

39. Засвар үйлчилгээний төв нь амьсгалын бие даасан төхөөрөмж түүний бүрдлийг туршин шалгах, эд анги бүрээр задалж цэвэрлэх, ариутгах, эд анги солих зэрэг засах, эд ангийн тосолгоо хийж ашиглаж болох эсэх талаар дүгнэлт гаргана.

40. Засварын хэсэг нь тухайн нэгжийн хэмжээнд байгаа АБДТ-ын бэлэн байдлыг хангах, ажиллагаа, аюулгүй байдал, цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйг шалгах, холбогдох засвар, үйлчилгээ хийх, тослох, ариутгах, ажиллагааг хийж баримт бичгийг хөтлөх, баяжилт хийх, засвар үйлчилгээний төвд шилжүүлэх саналыг гаргана.

41. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний төвд ахлах засварчин, засварын хэсэгт засварчин ажиллана.

42. Бортого цэнэглэх өрөөнд бортогыг цэнэглэх сургалтанд хамрагдсан албан хаагч, засварчнаас өөр хүн орохыг хатуу хориглоно.

43. Нүүрний хамгаалах багийг ариутгах уусмалд (30°C) 15 минут, хатаах өрөөний агаарын дулааны дээд хэмжээ 60°C +3°C-+25°C, нарны шууд тусгалаас хол, дулааны үйлчлэлээс хамгаалах шаардлагатай.

44. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээний төвийн өрөө тасалгаанууд агаарын стандартын шаардлага хангасан байх ба засвар үйлчилгээний төв, хэсгийн өрөө тасалгааны аюулгүй ажиллагааны журам боловсруулан батлуулж, мөрдлөг болгон ажиллах.

45. Бортого цэнэглэх өрөө 16 м²–аас багагүй, агаар сэлгэх салхивчтай байна. Агаар хадгалах цэнэгтэй савыг нарны шууд тусгал, дулааны үйлчлэлээс хол, тоос шороо чийгнээс хамгаална. Цэвэрлэх, ариутгах өрөө нь угаалтуур, хатаагч шүүгээ зэргээс бүрдэл болно.

46. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний төв, засварын хэсгийн байранд байх тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг зургаадугаар хавсралтад заасны дагуу бүрдүүлэн байрлуулна.

Гуравдугаар бүлэг

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн ашиглалтын талаар албан тушаалтны гүйцэтгэх үүрэг

Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс, Үндэсний аврах бригад, Уул уурхайн аврах ангийн дарга, захирагчийн үүрэг:

47. Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс, Үндэсний аврах бригад, Уул уурхайн аврах ангийн дарга нар амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигч албан хаагч нэг бүрийг эмнэлгийн үзлэгт хамруулах шууд хариуцан зохион байгуулна.

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний төв, хэсгийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл, цэвэрлэгээ, ариутгал, тосолгоо, үл цантуулах тусгай бодис материалын нөхөн хангалтын асуудлыг шууд хариуцна.

48. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах анхан шатны болон давтан сургалт, амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн ашиглалтын засвар үйлчилгээний төвийг бэхжүүлэх талаар шаардагдах зардлыг төсөвт тусгаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.

49. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх албан хаагчдын амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, эрсдэлийг бууруулах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, хэрэгжилтэд хяналт тавина.

50. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй хүндрүүлсэн нөхцөлд ажиллах дадлага, сургалтын тусгай тоноглол бүхий талбайтайг тохижуулан бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтний үүрэг:

51. Бие бүрэлдэхүүний амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах талаар шат дараалсан сургалт, засвар үйлчилгээний төв, хэсэг, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл шалгах хэсгийн үйл ажиллагаа, 4 төрлийн шалгалтын явц, бүртгэл, баталгаажуулалтад 6 дугаар бүлэгт заасан хугацааны дагуу хяналт тавих.

52. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигч албан хаагчдыг утаатай, үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал, биеийн хүч шаардсан, хүндрүүлсэн нөхцөлд бэлтгэн дадлагажуулах, гал сөнөөгч, аврагчдын нэгдсэн цугларалтын үед анхан шатны болон давтан сургалтыг явуулахад мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх.

53. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй үүрэг гүйцэтгэх, сургалт дадлагын явцад холбогдох дүрмүүдийн заалт болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйд хяналт тавих.

Гал түймэр унтраах аврах анги, Аврах ангийн захирагчийн үүрэг:

54. Гал түймэр унтраах аврах анги, Аврах ангийн захирагч нь хариуцсан ангийн амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бэлэн байдал, бүрэлдэхүүний дадлага, сургалтын ажлыг шууд хариуцна.

55. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж түүний бүрдэл хэсэг бортогоны хадгалалт, тээвэрлэлтийн болон цэнэглэх үеийн аюулгүй байдлыг хангуулах.

56. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний төв, хэсгийн үйл ажиллагааг удирдах, хянах.

Салааны захирагч, бүлгийн дарга захирагчийн үүрэг:

57. Салаа, бүлгийн бүрэлдэхүүнийг сургалт, дадлагын батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу сургаж, дадлагажуулах.

58. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн шалгалтуудыг тогтоосон хугацаанд зааврын дагуу хийлгэж, засварт орох төхөөрөмжийг засвар үйлчилгээний төв, засварын хэсэгт өгч шалгуулах.

59. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг хэрэглэсний дараа хийх шалгалт, үйлчилгээг энэ дүрэм болон амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн үйлдвэрээс тогтоосон заавар, зөвлөмжийн зааврын дагуу хийх.

60. Нөөцөнд байгаа бортого, гал түймэр унтраах автомашины болон засварын хэсэгт байгаа амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг шалгах.

61. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгийн бүрэлдэхүүнийг зохион байгуулж аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах.

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж хариуцсан ахлах засварчин болон засварчны үүрэг:

62. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж хариуцсан ахлах засварчин болон засварчин нь амьсгалын бие даасан төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн, Үндэсний аврах бригад, Уул уурхайн аврах анги, Гал түймэр унтраах аврах ангийн захирагч, аврах ажиллагаа, гал түймэр унтраах үед эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдагч, гал түймэр унтраах удирдагч, шалган зааварлах хэсгийн даргад захирагдана. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн ахлах засварчин болон засварчин нь дараах үүргийг хариуцан гүйцэтгэнэ. Үүнд:

62.1. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн төрөл бүтэц, үйлчилгээ, шалгалт хийх журам, төхөөрөмжтэй ажиллах үед дагаж мөрдөх дүрмийг мэргэжлийн өндөр түвшинд бүрэн эзэмшиж мэдсэн байна.

62.2. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний төв, засварын хэсэгт байгаа тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг хүчин чадлын дагуу бүрэн дүүрэн хэрэглэж чаддаг байх.

62.3. Засвар үйлчилгээний төв, хэсгийг энэ дүрэмд заасны дагуу зохион байгуулах.

62.4. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн ашиглалт, хадгалалтад тогтмол хяналт тавьж, өөрийн харьяалалд байгаа Үндэсний аврах бригад, Уул уурхай аврах анги, Гал түймэр унтраах аврах анги, Аврах анги, салбарын амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигчдийг сургах, дадлагажуулах ажиллагаанд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэн ажиллах.

62.5. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжид жилд нэг удаа бүрэн засвар, үйлчилгээ хийж бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангуулах.

62.6. Засвар үйлчилгээний төв, хэсгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг бүрэн бүтэн байлгаж, хэрэглэх үед аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг сахиулж, амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл, бүртгэлийн баримт бичгийг үнэн зөв баталгаажуулан хөтлөх.

62.7. Бортогоны нөөцийг бэлтгэх, шаардлагатай бол турших, шалгуулахаар шинжилгээнд явуулж дүгнэлт гаргуулах, 5 жилд нэг удаа бортогыг стандартын шаардлага хангасан эсэхийг туршиж иж бүрэн шалгалтанд оруулах.

62.8. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн гуравдугаар шалгалт хийх жилийн график төлөвлөгөөний хуваарийг гаргах, шалгалт хийх, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн хэвийн ажиллагаатай эсэхийг улирал бүр шалган энэ тухай техникийн-үзлэгийн тэмдэглэл хөтлөн, материалжуулах.

62.9. Томоохон хэмжээний гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод ажиллах үед шаардлагатай тооны агаар хадгалах цэнэгтэй сав, амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг төвлөрүүлэн ажиллах.

62.10. Жил бүр агаарын шахуурга, амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн хэвийн байдлыг шалгаж үнэлгээ дүгнэлт өгч техникийн үзлэгийн тэмдэглэл хөтлөн, удирдах албан тушаалтанд танилцуулах, шийдвэрлүүлэх.

Шалган зааварлах хэсгийн даргын үүрэг

63. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод аврах болон гал түймэр унтраах ажиллагааг зохион байгуулах талаар авралтын ажиллагааны дарга, гал түймэр унтраах удирдагчийн өгсөн үүрэг, тушаалыг бие бүрэлдэхүүнд танилцуулан мэргэжлийн болон аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх.

64. Хорт хий, утаатай болон хүчилтөрөгчийн дутагдалтай орчинд ажиллаж байгаа хэсгүүдийг тогтоосон хугацаанд нь солих ажиллагааг хангахын дээр ажиллаж, амарч байгаа болон бэлтгэлд байгаа хэсгүүдийн тооцоог гуравдугаар хавсралтын дагуу бүртгэх.

65. Аюулгүй байдлыг хангах хэсгүүд амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллаж байгаа хэсэгтэйгээ байнгын холбоотой ажиллаж байгааг шалгаж, хэсгүүдийн амралтыг зохион байгуулах, хэсгүүдийн ажиллагааны талаар авралтын ажиллагааны дарга, гал түймэр унтраах удирдагчид байнга илтгэх.

66. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бүрдэл хэсэг, бортого, бусад сэлбэг, хэрэгслийн нөөцийг бий болгох.

67. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод хүрэлцэн ирсэн эмнэлгийн яаралтай тусламж, эмчийн тусламжтайгаар амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллаж байгаа хэсэг болон бие бүрэлдэхүүний эрүүл мэндийн байдалд хяналт тавьж ажиллах.

Аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн албан хаагчийн үүрэг

68. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгийн бүрэлдэхүүний хувийн зэвсэглэмж, бусад багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих.

69. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллаж байгаа хэсгийн бүрэлдэхүүнтэй байнга холбоотой ажиллана. Хэрэв холбоо тогтоох боломжгүй нөхцөл үүссэн тохиолдолд хариуцсан даргадаа яаралтай мэдэгдэж, удирдлагаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажиллах.

70. Эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдагч, гал түймэр унтраах удирдагч, хичээл зааж буй сургагч нартай тогтмол холбоотой байх бөгөөд холбооны хэрэгсэлгүй үед холбоочинтой ажиллах.

71. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллаж байгаа хорт хий, утаа ялгарсан, ялгарч болзошгүй, амьсгалахад хүндрэлтэй орчинд амьсгалын бие даасан төхөөрөмжгүй буюу төхөөрөмжтэй боловч тухайн хэсгийн бүрэлдэхүүнд ороогүй албан хаагчдыг болон гадны хүнийг нэвтрүүлэхгүй байх.

72. Шалган зааварлах хэсгээс гаргасан амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах тооцооны дагуу голомтоос буцах дохиог амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллаж байгаа хэсэгт дамжуулах ба төхөөрөмжтэй ажилласан тооцооны бүртгэлийг хөтлөх.

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгийн ахлагчийн үүрэг:

73. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод үүрэг гүйцэтгэхдээ аврагч, гал сөнөөгчдийг идэвх санаачлага, тэсвэр хатуужилтай, өгөгдсөн үүрэг, тушаалыг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэхийн зэрэгцээ хэсгийн бүрэлдэхүүний амь бие, эрүүл мэндийг хамгаалах.

74. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод аврах болон гал түймэр унтраах ажиллагааг явуулах үед энэ дүрмийг хатуу баримтлан үүрэг гүйцэтгэх.

75. Өөрийн хариуцсан хэсгийн гүйцэтгэх үүргийг сайтар мэдэж, түүнийг биелүүлэх арга зүйг боловсруулж, амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй хэсгийн ажиллах хугацаа, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаар бүрэлдэхүүнд тайлбарлан хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах.

76. Гал түймэр унтраах, аврах ажиллагааны үед аврагч, гал сөнөөгчдийн объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах тусгай хувцас, хувийн зэвсэглэмж, хэсгийн албан хаагчдын багаж хэрэгслийн иж бүрдлийг шалгах.

77. Хэсгийн бүрэлдэхүүнд шалган зааварлах хэсэг, аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн байрлалыг зааж өгөх.

78. Хорт хий, утаа ялгарсан болон хүчилтөрөгчийн дутагдалтай орчинд орохын өмнө албан хаагч нэг бүрийн амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бортого дахь агаарын даралтыг шалгаж, ажиллах нийт хугацаа, голомтод ажиллах, буцах хугацааг гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомт хүртэл явсан хэсгийн бүрэлдэхүүний хамгийн их агаар зарцуулалтаар тогтооно.

79. Аюулгүй байдлыг хангах хэсэгтэй байнга холбоо барьж түүгээр дамжуулан аврах ажиллагааны болон гал түймрийн нөхцөл байдал, хэсгийн үйл ажиллагааны талаар эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдагч, гал түймэр унтраах удирдагч, шалган зааварлах хэсгийн даргад илтгэх.

80. Барилгын нурсан хийц бүтээц, утаа ихтэй, үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал объектод амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй үүрэг гүйцэтгэж байгаа хэсгийн ахлагч буюу чиглүүлэгч урдах замаа задаргаа хийх гар багажаар тогших, буцах замаа судлах, шалгаж явах үүрэгтэй.

81. Хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж байгаа аврагч, гал сөнөөгчдийн биеийн эрүүл мэндийн байдал, багаж хэрэгслийн ашиглалт, агаарын зарцуулалтад хяналт тавьж, голомтоос гарах тогтоосон хугацаа болмогц хэсгийн бүрэлдэхүүнийг цэвэр агаарт гаргах.

82. Хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нүдэнд үзэгдэхүйц газарт буюу дуут дохио сонсогдох, хөдөлгөөн буюу байрлал тогтоогчид мэдэгдэхүйц, гэрэл, холбоо ашиглаж дохио өгч болох зайнд ажиллуулах.

83. Хэсгийн бүрэлдэхүүний хэн нэг нь үүрэг гүйцэтгэх боломжгүй болсон буюу аль нэг амьсгалын бие даасан төхөөрөмжинд алдаа заасан, бүрдэл хэсэг ажиллагаагүй болбол бүрэлдэхүүнээрээ гадагш цэвэр агаарт гарч энэ тухай эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдагч, гал түймэр унтраах удирдагчид нэн даруй илтгэх.

84. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод үүрэг гүйцэтгэж буй хэсгийн бүрэлдэхүүнийг цэвэр агаарт гаргаж амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бүрдэл хэсэг нүүр хамгаалах багийг тайлах, бортогоны хаалтыг хаах тушаал өгөх.

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллаж байгаа аврагч, гал сөнөөгчийн үүрэг

85. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллаж байгаа аврагч, гал сөнөөгч хэсгийн гүйцэтгэх үүрэг, төхөөрөмжтэй ажиллах хугацааг сайн мэдэж бүрэн биелүүлэх.

86. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллаж байх үедээ хамт үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагч болон өөртөө анхаарал тавьж байнгын холбоотой ажиллаж, буцах замаа сайн тогтоож авах.

87. Хамт үүрэг гүйцэтгэж байгаа нөхөртөө тусламж үзүүлэхэд хэзээд бэлэн байж, ямар ч нөхцөлд хэсгийн ахлагчийн шийдвэргүй байрлалаа орхихгүй байх.

88. Цагийн байдлын талаарх өөрчлөлтийн тухай мэдээллийг авралтын ажиллагааны дарга, гал түймэр унтраах удирдагч, өөрийн ажиллаж буй хэсгийн ахлагч нарт цаг алдалгүй тухай бүр нь илтгэж байх.

89. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бүрдэл хэсэг бортого дахь агаарын зарцуулалтын тооцоог хийж чаддаг байхын зэрэгцээ даралт хэмжигчийн заалтаар даралтыг хянаж, шаардлагагүй үед ослын товчлуурыг хэрэглэхгүй байх.

90. Аюулгүй байдлыг хангах хэсэг, шалган зааварлах хэсгийн байрлалыг сайн мэддэг байх.

91. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бүрдэл хэсэг нүүрний хамгаалах багийг тайлах, өмсөх үйлдлийг хэсгийн ахлагчийн шийдвэрээр ёсчлон дагаж биелүүлэх.

92. “Нүүрний хамгаалах баг өмс” гэсэн тушаалаар амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн нүүрний хамгаалах багийг өмсөнө. Энэ тушаалаар аврагч, гал сөнөөгч бүр дараах дарааллаар гүйцэтгэнэ. Үүнд:

92.1. Объектын гал түймэр унтраах ажиллагаанд зориулсан хамгаалах тусгай хувцас, хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн өмссөн амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигч нь гар хамгаалах хэрэгсэл (Бээлий)-ийг тайлж баруун, зүүн өвдөгний харалдаа тавьж, хоёр өвдөгөөр өвдөглөн сууна,

92.2. Дуулгай малгайг тайлж хоёр хөлийн завсар тавьна, дуулганы дотор малгай (подкаск)-г хүзүүнд угласан байна.

92.3. Нүүрний хамгаалах багийг өмсөж чангалуур бүчийг доороос нь дээш чиглэлд хоёр хоёроор нь биеийг дагуулан жигд татаж чангална. Хэт сул болон хэт чанга татахыг хориглоно. Нүүрний хамгаалах багийг өмсөх үед нүүр болон нүүрний хамгаалах баг хоёрын завсар үс болон ямар нэгэн зүйл хавчуулагдаагүй бүрэн суурилж байх ёстой.

92.4. Нүүрний хамгаалах багийг нүүрэндээ суурьлуулан чангалсны дараа дуулганы дотуур малгайг нүүрний хамгаалах багны ирмэгийг даруулан, харах цонхонд саад болохгүй байхаар өмсөж, дуулга малгайг өмсөн сагалдаргыг чангална.

92.5. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бортогыг бүрэн нээж хагас тойрог буцааж эргүүлнэ. Үүний дараа агаараар хангах хавлагийг нүүрний хамгаалах багад холбож гүнзгий амьсгаа авч амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн системд бүрэн холбогдоно. Бээлийг өмссөнөөр амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллахад бэлэн болно. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах үед арьсны ил харагдах өнгөн хэсгүүд бүрэн далдлагдсан байх ёстой.

93. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг хэрэглэхдээ гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод аль болох ойролцоох цэвэр агаартай газар өмсөх.

Дөрөвдүгээр бүлэг

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах нийтлэг зарчим

94. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн нүүр хамгаалах багийг өмсөөд гүн, жигд амьсгалах хэрэгтэй. Хэрэв хүнд хүчир ажил хийж байхад амьсгал давхцах, жигд бус амьсгалах, толгой эргэх, дотор муухайрах зэрэг өөрчлөлт орвол уг ажлыг түр зогсоож, хэд хэдэн удаа гүнзгий амьсгалж, амьсгалаа хэвийн байдалд оруулах ба хэсгийн ахлагчид заавал мэдэгдэнэ.

95. Утаатай орчноос цэвэр агаарт гарах хүртэл нүүрний хамгаалах багийг тайлах, багийг авч харах цонхыг арчих, цэвэрлэх зэргийг хатуу хориглоно.

96. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг зааврын дагуу зөв өмсөж хэрэглэнэ. Хэвийн ажиллагаа алдагдсан тохиолдолд нэн даруй хэсгийн ахлагчид мэдэгдэж, хэсэг цэвэр агаарт гарах хүртэл төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах арга хэмжээг авна.

97. Амьсгалахад хүнд болж, биеийн ерөнхий байдал сулрах, толгой эргэх, шанааны судас хүчтэй цохих, агаар дутагдах зэрэг шинж тэмдэг илэрсэн үед ослын товчлуурыг дарж агаараар хангана.

98. Амьсгал авахад хүндрэлтэй байвал энэ нь агаараар хангах хавхлаганы ажиллагаа хэвийн биш байна гэж үзэн ослын товчлуурыг үе үе дарах хэрэгтэй.

99. Хэсгийн ахлагчаас “Нүүрний хамгаалах баг тайл” гэсэн тушаал өгөхөд хэсгийн бүрэлдэхүүн дуулга малгайг тайлж, хүзүүвч бүхий дотор малгайг авч нүүрний хамгаалах багны чангалуурыг суллан тайлж, бортогоны хаалтыг хаана.

100. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод хайгуулын болон аврах ажиллагааг явуулах амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсэг нь хоолойн шугам дэлгэж хушуугаар ус өгөхөд бэлэн орж ажиллах.

101. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсэг нь дараах дэг журмыг хатуу сахих хэрэгтэй. Үүнд:

101.1. Чиглүүлэгчээр амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгийн ахлагч, цоожлогчоор хэсгийн туршлагатай албан хаагч явна. Ямар ч тохиолдолд цувж явах шаардлагатай. Цоожлогч хэсгийн хөдөлгөөний дэг журам болон бүрэлдэхүүний биеийн байдал, буцах замд хяналт тавьж байх үүрэгтэй. Буцах замд цоожлогч чиглүүлж харин хэсгийн ахлагч цоожлогчоор явна.

101.2. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хугацаанд төхөөрөмж хэрэглэгчид болон хэсгийн дарга нар даралт хэмжигчийн заалтыг тогтмол шалган үзэж байх үүрэгтэй.

101.3. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй үүрэг гүйцэтгэх үеийн нийт ажиллах хугацааг урьдчилан тооцоолж, хэсгийн албан хаагч нэг бүр голомтод ажиллах, буцах хугацааг мэдэж байх бөгөөд даралт хэмжигчийн заалтанд хяналт тавин ажиллах.

102. Хорт хий, утаатай болон хүчилтөрөгчийн дутагдалтай орчинд амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсэг нь цэвэр агаартай орчинд ээлж солилцоно. Гэхдээ эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдагч, гал түймэр унтраах удирдагчийн шийдвэрээр зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд ажиллаж байгаа байранд солилцож болно. Амарч буй хэсэг нь нөөц хүч болж дараагийн ажилд бэлтгэнэ.

103. Эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдагч, гал түймэр унтраах удирдагч хорт хий, утаатай нөхцөлд ажиллах эхний үеэс нөөц хүчийг томилох буюу дуудах шийдвэрийг гаргана.

104. Олон хүний амь бие, эрүүл мэндэд аюул учирсан, аврах ажиллагааг яаралтай зохион байгуулах, бага хэмжээний объектод ажиллах шаардлага гарвал аврах зам гарц нь ойрхон тохиолдолд утаатай орчинд амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй бие бүрэлдэхүүнийг олон хэсэгт зохион байгуулан ажиллуулж болно.

105. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгийн нэмэгдэл хүч, шалган зааварлах болон аюулгүй байдлыг хангах хэсэгт үлдсэн албан хаагчид ямар ч үед утаатай орчинд ажиллаж байгаа албан хаагчдад тусламж үзүүлэхэд бэлэн байх ёстой.

106. Хорт хий, утаатай болон хүчилтөрөгчийн дутагдалтай орчинд ажиллаж байгаа хэсгийн бүрэлдэхүүн хүнд байдалд орсон буюу холбоо тасарсан тохиолдолд эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдагч, гал түймэр унтраах удирдагч нар нөөц хэсгийг нэн даруй явуулж тусламж үзүүлнэ.

107. Хэсгийн ажиллах болон амрах хугацааг эрэн хайх, аврах ажиллагааны удирдагч, гал түймэр унтраах удирдагчийн шийдвэрээр тогтооно.

108. Тэсрэх аюул бүхий хий, ууршилттай байранд аврах болон гал түймэр унтраах, хайгуулын ажлыг хийхдээ амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсэг нь резинэн гутал өмсөж, ямар нэгэн оч гарах багаж хэрэгслийг (цахилгаан гэрэлтүүлэг) хэрэглэхээс зайлсхийж, өндөр сонор сэрэмж, анхааралтай ажиллана.

109. Хүйтний улиралд амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах:

109.1. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг зөөвөрлөхдөө тусгай зориулалтын дулаалгатай хайрцганд буюу аврах ажиллагааны болон гал түймэр унтраах автомашины аврагч, гал сөнөөгчдийн бүхээгт авч явах ба нүүрний хамгаалах багны харах цонхонд үл цантуулагч заавал хэрэглэнэ.

109.2. Агаарын температур -25°C буюу амьсгалахад хүндрэлтэй байранд амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бүрдэл хэсэг нүүрний хамгаалах багийг өмсөх, тайлах хүйтэн агаар гэнэт амьсгалах, хүйтэн шингэн зүйл уух зэргийг хатуу хориглоно.

109.3. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бүрдэл хэсэг нүүрний хамгаалах багийг зайлшгүй тайлах, өмсөх шаардлага гарвал хэсгийн ахлагчийн шийдвэрээр зөвхөн дулаан, хорт хий, утаагүй орчин, байранд гүйцэтгэнэ.

Тавдугаар бүлэг

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж түүний бүрдэл хэсгүүд болон сэлбэг, хэрэгслийг хадгалах, засварлах, бортого цэнэглэх.

110. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж түүний сэлбэгийг үйлдвэрийн аюулгүй байдлын зааврын шаардлагын дагуу зөв хадгалах, хэрэглэсний дараа цэвэрлэгээ, ариутгал, үйлчилгээг тогтмол хийж байх нь албан хаагчдын аюулгүй байдал, төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангана. Хадгалахдаа амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн өөрийнх нь нумарсан хэлбэрт барьж хадгалах ба бортогыг гадны үйлчлэлээс хамгаалсан, дулааны үйлчлэлд тэсвэртэй материалаар уут хийж дээр нь гэрэл ойлгогч байрлуулж, гал түймэр унтраах, аврах ангийн дугаарыг тэмдэглэнэ.

111. Томилгоот ээлжийн хуваарьт болон нөөцөнд байгаа амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг зөөлөн материалаар доторлосон тусгай хайрцганд бэхэлгээтэйгээр байрлуулж хадгалах ба автомашинд авч явна.

112. Нүүрний хамгаалах багны нөөц холболттой амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг хэсгийн бүрэлдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах болон авралтын ажиллагааны үед нэрвэгдэгсдэд хэрэглүүлэх.

113. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн тусгай зориулалтын автомашингүй нэгж, агаар хадгалах нөөц сав, сэлбэг хэрэгслийг бэхэлгээтэй зөөлөвч бүхий тусгайлан бэлдсэн хайрцганд хийж гал түймэр унтраах автомашинд хадгалж, тээвэрлэнэ.

114. Бортогыг хадгалах, тээвэрлэхдээ хаалтыг бүрэн хаасан байх ба гал түймэр унтраах автомашинд бэхэлгээгүй тээвэрлэх, бортогыг хурц үзүүртэй зүйлээр цохих, хатуу гадаргуутай газар унагах, дүүрэн цэнэгтэй үед хэт халаах зэргийг хориглоно.

115. Томилгоот ээлжнээс буусан албан хаагч өөрийн амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн дугаартай тусгай шүүгээ буюу тавиур дээр хадгална. Хадгалах

савыг цэнэгтэй, цэнэггүй, засварт гэсэн тэмдэглэл бүхий тусгай тавиур дээр хадгалах ба халаалт, дулааны системээс 1м-ээс доошгүй зайтай +3°C - +25°C -ийн дулаантай, стандартын шаардлага хангасан өрөөнд хадгална.

116. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж хариуцсан албан хаагч томилгоот ээлжинд гарах, буух, хэрэглэсний дараа дүрмэнд заагдсаны дагуу төхөөрөмж хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгаж, цэвэрлэгээ, техникийн үйлчилгээг салааны захирагчийн удирдлагын дор хийнэ. Шаардлагатай үед засварчныг дуудаж үйлчилгээг хийхэд туслуулж болно.

117. Албан хаагч өөрөө амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бүрдэл хэсгийн эд ангийг задалж засахыг хориглоно. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж, түүний бүрдэл хэсэгт гарсан гэмтлийг засварлах, шинээр эд ангийг солих ажлыг засвар үйлчилгээний төв, засварын хэсэг дээр ахлах болон засварчин хийнэ. Засвар үйлчилгээ хийлгэхээр өгөх, авах ажиллагааг төхөөрөмж эзэмшигч өөрөө буюу салааны захирагч хариуцан гүйцэтгэнэ.

118. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бүрдэл хэсгийн эд ангийг угааж, цэвэрлэсний дараа хатааж угсран хоёрдугаар шалгалтыг хийнэ.

119. Засвар үйлчилгээний төв, засварын хэсэг нь хуваарьт байгаа амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн 30 хувьтай тэнцэх тооны бортогны нөөцтэй байх бөгөөд дөрөвний гурав нь бүрэн цэнэгтэй байна. Бортогыг аль болох бүрэн цэнэглэж, хэрэглэх үедээ 90 хувиас багагүй цэнэгтэй байлгана.

120. Бортогыг дараах байдлаар цэнэглэнэ:

120.1. Бортогыг цэнэглэх шахуургыг ажиллуулах сургалтад хамрагдсан амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн ахлах засварчин болон засварчин ажиллуулна.

120.2. Агаараар цэнэглэх шахуургыг цэвэр, хуурай, нарны гэрэл шууд тусдаггүй хэт халалт болохоос сэргийлж агаарын солилцоо сайтай газар сонгон байрлуулж ажиллуулна. Хорт хий, утаа ялгарсан тоос шороо ихтэй газар ажиллуулахыг хориглоно.

120.3. Бортого цэнэглэх хайрцагт бортогыг босоо хэлбэрт байрлуулна. Бортого цэнэглэх хайрцаг нь хана эсвэл шаланд бэхлэгдсэн, тэсрэлийн аюулаас хамгаалагдсан түгжээтэй, металл материалаар хийгдсэн хайрцаг байна.

120.4. Бортогыг хайрцагт байрлуулсны дараа агаар оруулах холбоосуудыг сайтар холбон чангалж, түгжинэ.

120.5. Төхөөрөмжийг ажиллуулагч гарч болзошгүй аюулаас сэргийлж унтраалгад аль болох ойрхон байж ажиллуулахаас гадна багаж, хэрэгслээр цохих, дээр нь суухыг хориглоно.

120.6. Бортогыг цэнэглэхдээ тухайн савны даралтын стандарт хэмжээнд тохируулж агаар дүүргэх ба бүрэн цэнэглэсний дараа агаараар цэнэглэх шахуургын доторх агаарыг бүрэн гаргасны дараа бортогыг салгана.

120.7. Шахаж буй агаарын чийгшил их байвал бортогонд орох агаарын урсгалд саад болж агаар шахах шахуургын хүчин чадлыг бууруулдаг тул усны цоргыг нээж агаараас шүүгдсэн ус, чийгийг гадагшлуулах арга хэмжээг авна.

120.8. Агаараар цэнэглэх шахуургын агаар орох хоолой руу ус орохоос хамгаалах шаардлагатай.

120.9. Агаараар цэнэглэх шахуургыг ажиллуулахын өмнө өрөө тасалгааг сайтар цэвэрлэж, агааржуулалтын системийг ажиллуулсан байна.



Зургаадугаар бүлэг

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжинд хийх шалгалт

121. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хангах, ажиллагааны үеийн эрсдэлийг бууруулах, найдвартай ажиллагаатай эсэхийг тодорхойлохын тулд тухайн төхөөрөмжийг үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн техникийн засвар үйлчилгээ, ашиглалтын зааврын дагуу дор дурдсан шалгалтуудыг хийнэ.

- 121.1. Нэгдүгээр шалгалт
- 121.2. Хоёрдугаар шалгалт
- 121.3. Гуравдугаар шалгалт
- 121.4. Хэрэглэхийн өмнөх шалгалт

Нэгдүгээр шалгалт

122. Нэгдүгээр шалгалтыг томилгоот ээлжинд гарахын өмнө аврагч, гал сөнөөгч өөрийн биеэр салааны захирагчийн удирдлаган дор хийж гүйцэтгэнэ. Нэгдүгээр шалгалтаар илэрсэн гэмтлийг засварлах боломжгүй бол хоёрдугаар шалгалт хийх хуваарьт шилжүүлэх ба бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангасан амьсгалын бие даасан төхөөрөмжөөс нөхөн хангалт хийнэ. Нэгдүгээр шалгалтын дараа төхөөрөмж эзэмшигч бүр салааны захирагчид шалгалтын дүнг илтгэж нэгдүгээр шалгалт хийсэн тухай бүртгэлд бичилт хийж баталгаажуулна. Мөн бэлэн байдлын хуваарьт тавигдаагүй нөөцөд хадгалагдаж байгаа амьсгалын бие даасан төхөөрөмжид сард 1 удаа нэгдүгээр шалгалтыг амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн засварчин хийж гүйцэтгэнэ.

123. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн нэгдүгээр шалгалтаар дараах зүйлсийг шалгана. Үүнд:

123.1. Төхөөрөмжийн гадаад үзлэг хийж нүүрний хамгаалах багны харах цонхны шил харагсан, цуурсан, битүүмжлэл алдагдсан эсэх, бэхэлгээний бүч тасарсан, сэмэрсэн эсэх, нүүрний хамгаалах багны хавхлагын хайрцаг хэсгийн бүрэн бүтэн байдал, үүргэвчний оосор, түгжээ, бортогоны бүрэн бүтэн байдал, хавхалагын хаалтуудын хэвийн ажиллагааг шалгана;

123.2. Төхөөрөмжийн бортогон дахь даралтыг шалгах ба агаараар хангах хавхлагын хаалт, илүүдэл агаарын хавхлагын хаалтуудыг хааж, бортогоны

хаалтыг бүрэн нээснээр манометрын заалтыг харна. 250 bar-аас багагүй даралттай төхөөрөмжийг бэлэн байдлын хуваарьт тавьж ашиглана.

123.3. Агаараар хангах хавхлагын хэвийн үйл ажиллагааг шалгах ба нүүрний хамгаалах багийг өмсөж, бортогыг бүрэн нээж, агаараар хангах хавхлагийг нүүрний хамгаалах баганд холбож 10 секундээс багагүй хугацаанд жигд амьсгалах ба энэ үед агаараар хангах хавхлага нь ямар нэгэн агаарын алдагдалгүйгээр, хэрэглэгчийн хэрэгцээгээр агаарыг өгч байвал хэвийн гэж үзнэ.

123.4. Нэмэлт агаарын товчлуурын хэвийн ажиллагааг шалгах ба нүүрний хамгаалах багыг өмсөж, бортогыг бүрэн нээж, нэмэлт агаарын товчлуурыг дарах ба агаарын урсгал болон, урсгалын дуу чимээг нэмэгдэж байвал хэвийн ажиллагаатай гэж үзнэ.

123.5. Төхөөрөмжийн даралт хэмжигч (Манометр)-ийг шалгах ба бортогыг бүрэн нээж секундомерыг дарснаар 1 минутын хугацаанд төхөөрөмжийн даралтын уналт нь 2 bar-аас хэтрэхгүй бол хэвийн гэж үзнэ.

123.6. Дуут дохиог шалгах ба агаараар хангах хавхлагыг хаах товчлуурыг дарж агаарын урсгалыг хаана, агаараар хангах хавхлагыг нүүрний хамгаалах багнаас салгаж, бортогны хаалтыг бүрэн хаана, агаараар хангах хавхлагын агаарын урсгал дамжуулах хэсгийг гарын алгаараа таглаж, хавхлагын хаалтыг нээж, нам даралтын хоолойд дүүрсэн илүүдэл агаарын даралтыг хавхлагаар багаар гаргах бөгөөд манометрын заалт 50-60 bar хүртэл унах үед дуут дохио ажиллаж эхэлвэл хэвийн гэж үзнэ.

123.7. Ухаалаг ажиллагаатай амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн цэнэг хураагуур болон, бусад цахилгаан хүчдэлээр тэжээгдэх тоноглолын хэвийн ажиллагааг шалгана. Цэнэг хураагуурын дүүргэлт 70-аас багагүй хувьтай төхөөрөмжийг бэлэн байдлын хуваарьт тавьж ашиглана.

Хоёрдугаар шалгалт

124. Хоёрдугаар шалгалтыг сард 1 удаа эсвэл их цэвэрлэгээ, ариутгал, үйлчилгээ, засвар хийсэн, 1 дүгээр шалгалтаар гэмтэл илэрсэн болон гуравдугаар шалгалтын дараа тус тус хийнэ. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймэр унтраах ажиллагаа буюу дадлага, сургуулийн явцад амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг шалгах, бортогыг цэнэглэх шаардлага гарвал төхөөрөмж эзэмшигчид шалган зааварлах хэсэг дээр очиж засварчин буюу хэсгийн даргын удирдлага дор хийж гүйцэтгэнэ.

125. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн хоёрдугаар шалгалтаар дараах зүйлсийг шалгана. Үүнд:

125.1. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн засварчин нэгдүгээр шалгалтын дарааллын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Үүний дараа амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн туршин шалгах төхөөрөмж (нүүр хамгаалах баг, агаараар хангах хавхалга, нам даралтын хоолой, өндөр даралтын хоолой, даралт бууруулагч, дуут дохиог шалгах төхөөрөмж)-ийг ашиглан туршин шалгана.

125.2. Шаардлагатай тохиолдолд гэмтэлтэй амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бортогыг битүүмжлэл шалгах өндөр даралтын туршин шалгах төхөөрөмжид оруулж туршин шалгана.

125.3. Илэрсэн гэмтлийг засварлах боломжгүй бол гуравдугаар шалгалт хийх хуваарьт оруулна.

Гуравдугаар шалгалт

126. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх, аврагч, гал сөнөөгчдийн хэрэглэж байгаа амьсгалын бие даасан төхөөрөмжинд жилд нэгээс доошгүй удаа 3 дугаар шалгалт хийнэ.

127. Шинээр хүлээн авсан төхөөрөмжид ямар нэгэн гэмтэл гараагүй бол үйлдвэрийн баталгаат хугацаа дууссаны дараа хийнэ.

128. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн 3 дугаар шалгалтыг амьсгалын бие даасан төхөөрөмж хариуцсан ахлах засварчин болон засварчин нар чиглэл хариуцсан мэргэжилтний хяналтын дор хамтран хийнэ.

129. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бүрдэл хэсгийн эд ангиудад шаардлагатай ариутгал, цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хийх ба амьсгалын бие даасан төхөөрөмж нэг бүрийн бүрдэл хэсгийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу задална.

130. Задлах бүрдэл хэсгийг тусгайлан бэлдсэн гэрэлтүүлэг бүхий зөөлөн гадаргуутай ширээ болон тавцан дээр нүүрний хамгаалах баг, агаараар хангах хавхлаг, даралт тохируулагч, нам даралтын болон өндөр даралтын хоолой, даралт хэмжигч, дуут дохио, бортого, бортогыг бэхлэх үүргэвч гэсэн дараалалтай задаргааг хийвэл зохино.

131. Задалсан бүрдэл хэсгийн эд ангийг нарийн шалгаж, цэвэрлэж, ариутгах бөгөөд гэмтэл илэрсэн эд ангийг шинээр солих буюу засварлаж тавина.

132. Буцааж угсрахдаа задаргаа хийсний дагуу хамгийн сүүлд авч тавьсан эд анги, боолт, гайкаас эхлэн угсарч дуусаад 2 дугаар шалгалтыг хийнэ.

133. Гуравдугаар шалгалтаар илэрсэн гэмтлийг засварлах боломжгүй эсвэл бэлэн байдлын хуваарьт 10-аас дээш жил ашиглагдсан амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг актлах хуваарьт оруулна.

134. Гуравдугаар шалгалтыг график, төлөвлөгөөний дагуу цаг тухайд нь хийж байхын тулд шалгалтанд оруулах амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн хуваарийг чиглэл хариуцсан мэргэжилтэн, ахлах засварчин нар бэлтгэл, бэлэн байдлыг алдагдуулахгүйгээр хийж урьдчилан танилцуулсан байна. Шалгалт хийсэн тухай амьсгалын бие даасан төхөөрөмж хариуцсан ахлах засварчин болон засварчин 3 дугаар шалгалт хийсэн тухай бүртгэлд тэмдэглэл хийж баталгаажуулна.

Хэрэглэхийн өмнөх шалгалт

135. Хэрэглэхийн өмнөх шалгалтыг гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод үүрэг гүйцэтгэхийн өмнө амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсэг нь “Баг шалга” гэсэн хэсгийн ахлагчийн тушаалаар гүйцэтгэнэ. Энэ тушаалаар амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигчид төхөөрөмжийг нуруундаа мөрлөсөн байх ба үүрэг гүйцэтгэх ажиллагааны үед хөдөлгөөнд саад болохооргүй өөртөө тохируулсан байна.

136. Шалгалтыг дэс дарааллын дагуу нэг минутаас илүүгүй хугацаанд хийж гүйцэтгэх ба дараах зүйлсийг шалгана. Үүнд:

136.1. Нүүрний хамгаалах багны гадна үзлэг хийж харах цонхны шил хагарсан, цуурсан, битүүмжлэл алдагдсан эсэх, бэхэлгээний бүч тасарсан, сэмэрсэн эсэх, нүүрний хамгаалах багны хавхлагын хайрцаг хэсгийн бүрэн бүтэн

байдлыг нүдээр харж шалгана. Үүний дараа Нүүрний хамгаалах баганд агаараар хангах хавхлагийг холбож, (гадна агаарын хавхлагатай төхөөрөмжийн гадна агаарыг хаасан байна), бортогыг нээхгүйгээр нүүрний хамгаалах багийг нүүрэндээ тулган барьж амьсгална. Энэ үед амьсгалах боломжгүй байх буюу нүүрний хамгаалах баганд ямар нэгэн агаар орж ирэхгүй байвал битүүмжлэл хэвийн гэж үзнэ.

136.2. Бортогыг нээж даралт хэмжигчийн заалтыг харсны дараа амьсгалын бие даасан төхөөрөмж гэмтэлгүй бүрэн ажиллагаатай хэрэглэхэд бэлэн болсон тухайгаа “ахлагч Бат төхөөрөмжтэй ажиллахад бэлэн, даралт 250 bar” гэж хэсгийн ахлагчид илтгэнэ.

136.3. Хэсгийн ахлагч даралт хэмжигчийн заалтыг биечлэн шалгаж, бортого дахь хамгийн бага агаарын даралтыг тогтооно. Шалгалтаар гэмтэл илэрсэн буюу шалгалт хийгээгүй амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг хэрэглэхийг хориглоно.

Долоодугаар бүлэг

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг цэвэрлэх, ариутгах.

137. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг дор дурдсан нөхцөлд цэвэрлэж, ариутгана.

137.1. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажилласны дараа (гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод болон дадлага, сургалт)

137.2. Шинээр хүлээж авсан амьсгалын бие даасан төхөөрөмж.

137.3. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигч халдварт өвчнөөр өвчлөх.

137.4. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн гуравдугаар шалгалт хийх.

138. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ, ариутгалыг амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн ахлах засварчин болон засварчин биечлэн хийж гүйцэтгэнэ.

139. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн дотор талыг спирт буюу уусмалд норгосон зөөлөн алчуураар арчина. Тэгэхдээ далдлагдсан буюу оёос бүхий хэсгийг сайтар арчих хэрэгтэй. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бүх хавхлаг, пүрш ариутгагч уусмалд бүх хэсэг нь нортол 2-3 минутын хугацаатайгаар дүрж ариутгана. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн эд ангийг ариутгасны дараа бүлээн усаар угааж усыг шүүрүүлж хатаана.

140. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн бүрдэл хэсгийн эд ангийг ариутгаж цэвэрлэх, үйлчилгээ хийхэд дараах бодис, шингэнийг хэрэглэнэ.

140.1. Цэвэр спирт, 80 хувийн борын хүчлийн уусмал, 0.1 хувийн бензолын уусмал, 0.5 хувийн марганц хүчлийн калийн уусмал, ариутгал, цэвэрлэгээний Sekumatic, sekusept, incidin, incidur, silicone tube grease зэрэг уусмал, шингэнийг хэрэглэнэ.

141. Хортой болон аюултай бодис, цацрагийн ба биологийн бохирдолтой орчинд гал түймэр унтраах, аврах ажиллагаа явуулсан бүрэлдэхүүн ослын бүсээс гарч амьсгалын бие даасан төхөөрөмж, хамгаалах хэрэгслийг тайлахаас өмнө, төхөөрөмж, хамгаалах хэрэгсэлд бүрэн цэвэрлэгээ, ариутгал, идэвхжилт сулруулалтыг хийсний дараа тайлна.

Наймдугаар бүлэг

Хөтлөх баримт бичиг

142. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигч бүрд нэгдүгээр хавсралтын дагуу бүртгэл хөтөлнө. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигчийн бүртгэлийг засвар үйлчилгээний төв, засварын хэсэг дээр хөтөлж хадгална.

143. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж эзэмшигчийн бүртгэлийг дараах албан тушаалтнууд эрхлэн хөтлөнө:

143.1. Салааны захирагч, бүлгийн дарга, амьсгалын бие даасан төхөөрөмж хариуцсан ахлах засварчин болон засварчин.

143.2. Салаа, бүлгийн орон тоонд ороогүй албан хаагчдыг амьсгалын бие даасан төхөөрөмж хариуцсан ахлах засварчин болон засварчин.

143.3. Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс, Үндэсний аврах бригад, Уул уурхайн аврах ангийн амьсгалын бие даасан төхөөрөмж хариуцсан албан хаагчид.

144. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах албан хаагчийн болон түүний хариуцсан амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн мэдээлэл мөн эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан байдал зэргийг нэгдүгээр хавсралтын хүснэгтийн дагуу хөтөлнө.

145. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжид хийгдэх шалгалтууд, бортого цэнэглэлтийн байдал, төхөөрөмжтэй ажилласан хугацааны тэмдэглэл, техникийн үзлэгийн бүртгэлийг хоёрдугаар хавсралтын дагуу хөтөлнө.

146. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэйгээр гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн голомтод үүрэг гүйцэтгэсэн хэсгийн ажиллагааг тооцох хуудсыг гуравдугаар хавсралтын дагуу хөтөлнө.

147. Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй хэсгийн ажиллах тооцоог дөрөвдүгээр хавсралтын дагуу хөтөлнө.

148. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймрийн дуудлагаар ажилласан бүртгэл судалгааг тавдугаар хавсралтаар тус тус хөтөлнө.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2025 оны дугаар сарын -ны өдрийн
.... дугаар тушаалын хавсралт

АМЬСГАЛЫН БИЕ ДААСАН ТӨХӨӨРӨМЖ ЭЗЭМШИГЧИЙН КАРТ

Овог: _____
Нэр: _____
Төрсөн огноо: _____
Албан тушаал: _____
Цол: _____
Ажилласан жил: _____
Харьяалал: _____

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж ашиглах зөвшөөрөл:

Зөвшөөрөл олгосон огноо: _____

Хүчинтэй хугацаа: _____

Онолын мэдлэгийн шалгалтын оноо: _____

Дадлага ажлын шалгалтын оноо: _____

Эрүүл мэндийн үзлэгийн тэмдэглэл

Эрүүл мэндийн үзлэгт орсон огноо			Эрүүл мэндийн үзлэгт орсон огноо.....		
	Тэмдэглэл	Гарын үсэг		Тэмдэглэл	Гарын үсэг
Сүрьеэ- Мэдрэл- Дотор- Мэс засал- Чих хамар хоолой- Нүд- Арьс өнгө-			Сүрьеэ- Мэдрэл- Дотор- Мэс засал- Чих хамар хоолой- Нүд- Арьс өнгө-		
Эрүүл мэндээр төхөөрөмжтэй ажиллаж болно, болохгүй (доогуур нь зур) Болохгүй шалтгааныг тодорхой бичнэ. Эрүүл мэндийн үзлэгийн комиссын дарга			Эрүүл мэндээр төхөөрөмжтэй ажиллаж болно, болохгүй (доогуур нь зур) Болохгүй шалтгааныг тодорхой бичнэ. Эрүүл мэндийн үзлэгийн комиссын дарга		
АБДТ-ний засварчин			АБДТ-ний засварчин		

Хариуцсан төхөөрөмжийн тухай мэдээлэл

Хариуцсан төхөөрөмжийн төрөл	Хариуцсан төхөөрөмжийн төрөл	Хариуцсан төхөөрөмжийн төрөл
Үйлдвэрлэсэн огноо	Үйлдвэрлэсэн огноо	Үйлдвэрлэсэн огноо
Ашиглалтад орсон огноо	Ашиглалтад орсон огноо	Ашиглалтад орсон огноо
Төхөөрөмжийн дугаар	Төхөөрөмжийн дугаар	Төхөөрөмжийн дугаар

ТӨСӨЛ
Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2025 оны дугаар сарын -ны өдрийн
.... дугаар тушаалын хавсралт

АМЬСГАЛЫН БИЕ ДААСАН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ПАСПОРТ

[illegible]

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2025 оны дугаар сарын -ны өдрийн
..... дугаар тушаалын хавсралт

[illegible]

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2025 оны дугаар сарын -ны өдрийн
.... дугаар тушаалын хавсралт

АМЬСГАЛЫН БИЕ ДААСАН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ
ХЭСГИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХӨТЛӨХ ХҮСНЭГТ

д/д	Анги, салбарын дугаар	АБДТ-тэй ажиллах хэсгийн албан хаагчдын тоо	Голомтод орсон албан хаагчдын тоо	Голомтоос гарсан албан хаагчдын тоо	Хамгийн бага агаарын даралтын заалт	АБДТ-тэй ажиллах хэсгийн голомтод ажиллах хугацаа

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2025 оны дугаар сарын -ны өдрийн
.... дугаар тушаалын хавсралт

АМЬСГАЛЫН БИЕ ДААСАН ТӨХӨӨРӨМЖТЭЙ
АЖИЛЛАСАН БҮРТГЭЛ

Төхөөрөмжтэй ажилласан огноо	Ямар төрлийн төхөөрөмж	Төхөөрөмжийн дугаар	Төхөөрөмжтэй ажилласан гал түймэр, аюулт үзэгдэл, осол, гал түймэр сургуулийн дугаар	Төхөөрөмжтэй ажилласан цаг, минут	Тэмдэглэл хөтөлсөн албан хаагчийн гарын үсэг

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2025 оны дугаар сарын -ны өдрийн
.... дугаар тушаалын хавсралт

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн засварын хэсэг, төвийн
байранд байх багаж, хэрэгслийн жагсаалт

д/д	Багаж хэрэгслийн нэр	Тоо ширхэг	Жишиг фото зураг
Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн хадгалах, туршин шалгах өрөө			
1	Ширээ (Оффис)	1 ширхэг	
2	Компьютер	1 ширхэг	
3	Принтер	1 ширхэг	
4	Бичгийн тавиур	1 ширхэг	
5	Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн хадгалалт, засвар үйлчилгээний хөтлөгдөх бичгийн хавтас	1 ширхэг	
6	Иж бүрэн амьсгалын бие даасан төхөөрөмж хадгалах шүүгээ, тавиур	1 ширхэг	

7	Нөөц агаар хадгалах сав хадгалах шүүгээ тавиур	1 ширхэг	
8	Засвар үйлчилгээ хийх багажийн багц (жижиг багаж)	1 багц	
9	Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээний ширээ	1 ширхэг	
10	Нөөц сэлбэг, багаж хэрэгсэл хадгалах тавиур шүүгээ	1 ширхэг	
11	Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн битүүмжлэл туршин шалгах төхөөрөмж (АБДТ-ийн засварын төвд байрлуулна)	1 ширхэг	
12	Бортогоны битүүмжлэл шалгах төхөөрөмж (АБДТ-ийн засварын төвд байрлуулна)	1 ширхэг	
13	Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн техник үзүүлэлт, задаргааны зарчим, цэвэрлэгээ ариутгал хийх зааварчилгааны зурагт самбар	2 ширхэг	

14	Ариутгал цэвэрлэгээний бодис (секуматик, ариутгалын спирт)	1 багц	
15	Бортого тээвэрлэх тэргэнцэр	1 ширхэг	
Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, бараа материал			
16	Жижиг өрмийн машин (12мм хүртэлх диаметртай)	1 ширхэг	
17	Суурин зүлгүүрийн машин (жижиг)	1 ширхэг	
18	Бортогоны савны битүүмжлэл шалгах, бохирдол цэвэрлэх сав 400х600х400мм	1 ширхэг	
19	Төмрийн хөрөө	1 ширхэг	
20	Цахилгаан гагнуур (жижиг)	1 ширхэг	
21	Тохируулагч түлхүүр (газовый)	1 ширхэг	

22	Хавхалганы углуургын (резва) тохируулагч	1 ширхэг	
23	Бахь	1 ширхэг	
24	Таслагч	1 ширхэг	
25	Бахь (нарийн үзүүртэй)	1 ширхэг	
26	Түгжээ тайлагч бахь	1 ширхэг	
27	Төмрийн хайч	1 ширхэг	
28	Алх	1 ширхэг	
29	Төмрийн хуурай	1 ширхэг	
30	Төмрийн цүүц	1 ширхэг	
31	Цоолтуур	1 ширхэг	

32	халивын багц	1 багц	
33	Шөвөг	1 ширхэг	
34	Тиски	1 ширхэг	
35	Зүлгүүр (өргөн, нарийн)	1 ширхэг	
36	Цавуу	1 ширхэг	
37	Наалддаг тууз	2 ширхэг	
38	Хөвөн	2 ширхэг	
39	Барааны саван	2 ширхэг	
40	Бичгийн хэрэгслийн цавуу	1 ширхэг	

41	Сантехникийн олс	1 ширхэг	
42	Багс (өргөн, нарийн)	2 ширхэг	
Агаар хадгалах сав цэнэглэх өрөө			
43	Агаараар цэнэглэх шахуурга (компрессор) суурин	1 ширхэг	
44	Агаараар цэнэглэх шахуурга (компрессор) зөөврийн	1 ширхэг	
45	Агаар хадгалах сав цэнэглэх үед байрлуулах аюулгүйн хайрцаг	4 ширхэг	
46	Агаарын чанар тодорхойлох багаж	1 багц	
Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг цэвэрлэх, хатаах өрөө			
47	Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг угаах төхөөрөмж (АБДТ-ийн засварын төвд байрлуулна)	1 ширхэг	
48	Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийг ариутган хатаах төхөөрөмж (АБДТ-ийн засварын төвд байрлуулна)	1 ширхэг	

49	Угаалтуур	1 ширхэг	
50	Гар хатаагч	1 ширхэг	

---oOo---