

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2021 оны 14 дугаар сарын 28-ны өдрийн
А/271 дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт



ҮЙЛДВЭР, АГУУЛАХЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЛЫН
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо

Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч байгууллагын нэр:
Объектын нэр:
Байгууллагын регистрийн дугаар:
Захирлын нэр, утасны дугаар:

Шалгалтад хамрагдсан барилга байгууламжийн зэрэглэл

Гал түймрийн онц аюултай

Гал түймрийн аюултай 1 дүгээр зэрэглэл

Гал түймрийн аюултай 2 дугаар
зэрэглэл

Гал түймрийн аюултай 3 дугаар зэрэглэл

ШАЛГАХ ЧИГЛЭЛ

№	Хууль, норм, дүрмийн заалт	Шалгалтын асуулт	Тийм	Үгүй	Тайлбар
Хууль эрх зүй					
1	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.3	Барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, хийц, бүтээц, зориулалтыг өөрчлөх, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж суурилуулах, цахилгааны эх үүсвэрийн шугам сүлжээг шинэчлэхдээ эрх бүхий хуулийн этгээдээр галын аюулгүй байдлын магадлал хийлгэсэн зураг төслийг баримтлах.			
2	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.4	Ажилтан, алба хаагчийг гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, гал түймэр унтраах арга ажиллагаанд сургах, мэдлэгийг нь дээшлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.			
3	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.6	Гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж, анхан шатны багаж хэрэгсэл, бодис, материал зэрэгт техникийн үйлчилгээ хийж, ашиглалтын бэлэн байдлыг бүрэн хангах			

4	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.9	гал түймрийн аюулын үнэлгээг энэ хуулийн 18.5, 18.6, 18.7, 18.8-д заасны дагуу хийлгэх				
5	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.10	Галын аюулгүй байдлын дүрэм, гал түймэр унтраах шуурхай төлөвлөгөөг боловсруулж, эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулах.				
Стандарт, норм норматив, дүрэм, журам, зааварын хэрэгжилт						
1	Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм	Тус нормын 3 дугаар зүйл Үйлдвэрийн бүсийн нутаг дэвсгэрийн төлөвлөлт хангагдсан эсэх				
2		4 дүгээр хавсралт Галын аюулаас хамгаалах шаардлага хангагдсан эсэх				
3	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм	Галын аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлага хангасан эсэх				
4		Тэсрэх, галын аюултай болон галын аюултай бодис, материалын хадгалалт, тээвэрлэлт, ашиглалтын дүрэм журам, зөвшөөрөгдөх хэм хэмжээ				
5		Ил гал хэрэглэх, галтай ажил явуулах журам, тээврийн хэрэгслийн зам, гарц, тамхи татах байр хангагдсан эсэх				
6		Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн байршлыг тухайн барилга байгууламжийн төлөвлөлтийн зурагт тусгасан эсэх				
7		Орон сууцнаас бусад нэг дор 50-иас дээш хүн байрлах үйлдвэр, агуулахын барилга болон хүн олноор цуглардаг барилга байгууламжид гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх техникийн комиссыг байгуулж болно.				
8		Зоорийн болон хагас зоорийн давхрын цонхны гаднах зай, нүх нь хог хаягдалгүй цэвэрхэн, зайлшгүй шаардлагаар төмөр хаалт, тор хийсэн бол дотроосоо түлхүүргүй онгойхоор хийгдсэн эсэх.				
9		Агуулахын барилга /БНБД 31-19-10/	Галын А болон Б ангилалын агуулахын барилгын гадна хашлага бүтээцийг БНБД 31-03-04 шаардлагад нийцүүлэн хялбар шийдлээр төлөвлөсөн эсэх			
10			Галын тархалтаас сэргийлэх 6-р зүйлийг 1 дүгээр хүснэгтийг баримтласан эсэх			
11	Галын Б болон В ангиллын олон давхар агуулахын					

		барилгыг 60 м-ээс илүүгүй өргөнтэй төлөвлөх хэрэгтэй гэсэн заалтыг хангасан эсэх				
12		Үйлдвэрийн барилгад агуулах байрлуулахад гал тусгаарлах зааг дэх агуулах байрны давхрын талбай болон өндөр (давхрын тоо) хүснэгт 1-т заасан утгаас хэтэрч болохгүй				
13	Гал унтраах автомат тоног төхөөрөмж, галын дохиоллын хэрэгсэл /БНБД 21-04-05/	Тухайн барилга байгууламжид гал унтраах автомат тоног төхөөрөмж төлөвлөгдсөн эсэх,	- усны насос, усан сангийн байнгын ажиллагаа хэвийн эсэх			
			-Удирдлагын зангилааны ажиллагаа хэвийн эсэх			
14	Гал унтраах автомат тоног төхөөрөмж, галын дохиоллын хэрэгсэл /БНБД 21-04-05/	Галын дохиоллын хэрэгсэл төлөвлөгдсөн эсэх мэдрэгч	-Утаа мэдрэгч			
			-Дулааны			
			-Удирдлагын самбар			
			-гар мэдээлэгч			
15	Усан хангамж, гадна сүлжээ ба байгууламж /БНБД 40-02-16/	Гал түймэр унтраах галын дотор болон гадна усан хангамж	-Гал унтраах хушуу			
			-Галын хоолой			
			-Холбох тотго			
			-Барилгын гадна гидрант төлөвлөгдсөн эсэх			
16	Агаар сэлгэлт ба кондиционер /БНБД 41-01-02/-ийн 7 дугаар зүйл	Агаарын хаялт ба утаа зайлуулах системийн хэвийн ажиллагааг хангасан эсэх				
17	Гал түймрээс. Аж ахуй нэгж байгууллага, барилга байгууламжид зайлшгүй байх гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл MNS5566:2020 стандарт	Тухай барилга байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл стандартын дагуу байгаа эсэх.				
18	Гал түймрийн үед нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтэгч тэмдэг, тэмдэглэгээ, ангилал. Техникийн шаардлага. Хяналтын аргууд MNS GOST R 12.2.143 : 2013	Энэхүү стандартын холбогдох заалтуудыг хангаж байгаа эсэх				
19	Цахилгаан байгууламжийн	Тухайн барилга байгууламжийн цахилгаан				

	дүрэм /БД 43-101-03/-ийн 2.1.8, 2.1.9 дэхь заалт	шугам сүлжээний угсралт, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт нь галын аюулгүй байдлыг хангаж байгаа эсэх,			
20		Цахилгаан утас ба кабелийн салбарлага, холболтыг шахуурга, гагнуур, гагнаас, гагнаас буюу боолтон хавчаар зэргийг ашиглан мөрдөж байгаа "Цахилгаан техникийн ажил БНБД 3 05.06.90-ийн дагуу гүйцэтгэнэ. Дамжуулах утас ба кабелийн салбарлага, холболтыг хийдээ залгалтын судлыг дахин хийж болзошгүй байдлыг тооцож, нөөцтэй тайрахаас гадна үзлэг, засвар хийх боломжтой байвал зохино.			

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналт шалгалт хийсэн газар, хэлтэс, албан тушаал	Хяналт шалгалт зохион байгуулсан албан тушаалтан / овог, нэр/	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан / овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/