ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2026 оны 11 сарын 02 өдөр Дугаар А/416 Улаанбаатар хот

Хяналтын хуудас батлах тухай

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.19, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1, Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 479 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хяналт, шалгалт хийх нийтлэг журам”-ын 16.1-т заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Их, дээд сургуулийн барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас”-ыг нэгдүгээр, “Ерөнхий боловсролын сургуулийн байгууллагын галын аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас”-ыг хоёрдугаар, “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын галын аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас”-ыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус, урьдчилан сэргийлэх хяналт, шалгалтыг зохион байгуулахдаа батлагдсан хяналтын хуудсыг үйл ажиллагаандаа ашиглан ажиллахыг төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газрын дарга, захирагч нарт үүрэг болгосугай.

3.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гал түймэртэй тэмцэх газар (хурандаа Ц.Нямбаяр)-т даалгасугай.

ДАРГА,
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Г.АРИУНБУЯН

1426013554

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2026 оны 11... дугаар сарын 02-ны өдрийн
А/... дугаар тушаалын 2... дугаар хавсралт
416



ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ:

Хяналт шалгалт хийх байгууллага	
Шалгуулагч иргэн, хуулийн этгээдийн нэр	
Регистрийн дугаар	
Дарга, захирал /иргэн, эрхлэгч/-ын нэр, холбоо барих утасны дугаар:	
Хяналт шалгалтын төрөл	
Хяналт шалгалт хийсэн огноо	

2.ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЧИГЛЭЛ:

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Шаардлага хангасан эсэх		Тайлбар	Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт
			Хангасан	Хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.3 дах заалт	Барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, хийц, бүтээц, зориулалтыг өөрчлөх, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж суурилуулах, цахилгааны эх үүсвэрийн шугам сүлжээг шинэчлэхдээ эрх бүхий хуулийн этгээдээр галын аюулгүй байдлын магадлал хийлгэсэн зураг төслийг баримталсан эсэх.				
2	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.4 дэх заалт	Ажилтан, алба хаагчийг гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, гал түймэр унтраах арга ажиллагаанд сургах, мэдлэгийг нь дээшлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн эсэх.				
3	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17 дугаар	Гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж, анхан шатны багаж хэрэгсэл, материал зэрэгт техникийн үйлчилгээ хийж,				

	зүйлийн 17.2.6 дах заалт	ашиглалтын бэлэн байдлыг бүрэн хангасан эсэх.				
4	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.10 дах заалт	Галын аюулгүй байдлын дүрэм, гал түймэр унтраах шуурхай төлөвлөгөөг боловсруулж эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулсан эсэх.				
5	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 2.2 дах заалт	Аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрийн байгууллагын барилга байгууламж, обьектын хэмжээнд галын аюулгүй байдлыг хангах дотоод зааврыг объект тус бүрээр баталж мөрдүүлж Галын аюулгүй байдлыг хангах дотоод зааварт дараах асуудлыг тусгасан эсэх.				
6	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 2.7 дугаар заалт	Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн байршлыг тухайн байгууламжийн төлөвлөлтийн зурагт тусгасан эсэх.				
7	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 3.6 дах заалт	Аврах зам, гарцын гэрэлтэгч тэмдэг, тэмдэглэгээ нь цахилгаан тасармагц ослын тэжээлээс (өөр эх үүсвэрээс) тэжээгдэн автоматаар асч байхаар тоноглогдсон байна.				
8	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 4.11.1 дэх заалт	Дамжуулагчийн тусгаарлагч нь шалбарч гэмтсэн, ашиглалтын явцад тусгаарлах чанараа алдсан шугам, дамжуулагч утсыг ашигласан эсэх				
9	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 4.11.2 дэх заалт	Цахилгаан гүйдэл бүхий кабель шугам, дамжуулах утасны хамгаалалтгүй үзүүрийг ил орхисон эсэх				
10	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 4.11.5, 4.11.6 дах заалтууд	Цахилгаан гүйдэл бүхий кабель шугам, дамжуулах утасны хамгаалалтгүй үзүүрийг ил орхих, гэмтэлтэй цахилгаан хэрэгсэл ашигласан эсэх				
11	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 4.11.9 дэх заалт	Цахилгааны хянах самбар, цахилгаан хөдөлгүүр, асааж унтраах аппаратын дэргэд шатамхай (хялбар авалцан асах) бодис, материал байрлуулах, хураасан эсэх				
12	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 8 дугаар зүйл, 8.17-р заалт.	Барилга байгууламжийн гадна байрлах галын гидрант, галын шат, гал унтраах багаж хэрэгсэл шөнийн цагт ашиглахад зориулсан гэрэлтүүлэгтэй эсэх.				
13	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.47 дугаар заалт	Гал унтраах автомат систем, дохиолол, утаа зайлуулах систем, гал гарсан үед мэдээлэх дуут болон гэрлэн дохио, аврах зам, гарцын гэрлэн дохио,				

		хаалга, зам гарц, аврах үйл ажиллагааны техник хэрэгслийг техникийн үндсэн бичиг баримтад тусгасан засвар үйлчилгээний хугацаа, үзлэгийн хуваарь, гэрээ, зөвшөөрлийн бичигт заасан хугацаанд техникийн үйлчилгээ, урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг хийж, энэ талаар тэмдэглэл үйлддэг эсэх.				
14	MNS GOST R 12.2.143:2013	Гарах замын гэрэлтүүлэг нь цахилгаан тасарсан үед ч ажилладаг нөөц эрчим хүчтэй эсэх.				
15	Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын төлөвлөлт БНбД 31-25-22-ын 5.3.2 дах заалт	Сургуулийн барилгад гал унтраах автомат дохиолол суурилуулж, гал түймрийн үед хүмүүсийг галын гарцаар гаргах удирдлага, анхааруулгын системээр тоноглоно				
16	Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын төлөвлөлт БНбД 31-25-22-ын 5.3.4 дах заалт	Сургуулийн нутаг дэвсгэр нь хашаагаар хүрээлэгдсэн байна. Эдэлбэр газрын эсрэг талуудад гал унтраах тээврийн хэрэгсэл орж гарахад зориулж хатуу хучилттай 2 оос цөөнгүй орц гарцыг төлөвлөнө. Замын өргөнийг 3.5 м-ээс багагүй байхаар төлөвлөх ба замын аль нэг нь аж ахуйн зориулалттай байж болно.				
17	Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын төлөвлөлт БНбД 31-25-22-ын 5.3.5 дах заалт	Барилгын гадна талын гал унтраах усны зарцуулалтыг галын аюулгүй байдлын норм, дүрмийн дагуу тооцно.				
18	Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын төлөвлөлт БНбД 31-25-22-ын 5.3.6 дах заалт	Сургуулийн барилгын үндсэн бүтээц нь галын аюулгүй ГҮ ангилалын болон дулаалгын материал нь ШҮ ангилалын материал ашигласан эсэх.				
19	Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын төлөвлөлт БНбД 31-25-22-ын 5.3.11 дах заалт	Шатны хонгил нь хаалттай хэлбэртэй байх ба давхар бүрийн гадна хананд гаргасан цонхны нээлхийгээр байгалийн гэрэлтүүлэгтэй байна.				
20	Ерөнхий боловсролын сургуулийн	Барилгын аврах, нүүлгэн шилжүүлэх зам нь ослын болон				

	барилгын төлөвлөлт БНбД 31-25-22-ын 5.3.14 дах заалт	нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрэлтүүлэгтэй байна.				
21	Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын төлөвлөлт БНбД 31-25-22-ын 5.3.15 дах заалт	Сургуулийн барилгад гал гарах үед хүмүүсийг аврах, нүүлгэн шилжүүлэх галын автомат дохиоллын зарлан мэдээлэх болон нүүлгэн шилжүүлэлтийг удирдах системтэй байна. Галын автомат дохиолол 24 цагаар ажилладаг жижүүрийн байр болон хамгийн ойр байршилтай гал хамгаалах ангид мэдэгдэж байхаар тоноглогдсон байна..				

Хяналт шалгалтаар авах арга хэмжээ	Биелэлт
Гүйцэтгэлийн шалгалтаар авах арга хэмжээ	Биелэлт

3.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Улсын байцаагчийн албан тушаал, нэр, гарын үсэг, тэмдэг	*Шалгуулагч этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтны нэр, гарын үсэг, тэмдэг*	*Хяналт шалгалтыг хүлээн зөвшөөрсөн: Шалгуулагч этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтны нэр, гарын үсэг, тэмдэг*
/ албан тушаал /	*/ албан тушаал /*	*/ албан тушаал /*
/ овог, нэр /	*/ овог, нэр /*	*/ овог, нэр /*
/ гарын үсэг, тэмдэг /	*/ гарын үсэг, тэмдэг /*	*/ гарын үсэг, тэмдэг /*

Тайлбар:.....
.....
.....
.....