ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2026 оны 11 сарын 02 өдөр Дугаар А/416 Улаанбаатар хот

Хяналтын хуудас батлах тухай

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.19, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1, Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 479 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хяналт, шалгалт хийх нийтлэг журам”-ын 16.1-т заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Их, дээд сургуулийн барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас”-ыг нэгдүгээр, “Ерөнхий боловсролын сургуулийн байгууллагын галын аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас”-ыг хоёрдугаар, “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын галын аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас”-ыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус, урьдчилан сэргийлэх хяналт, шалгалтыг зохион байгуулахдаа батлагдсан хяналтын хуудсыг үйл ажиллагаандаа ашиглан ажиллахыг төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газрын дарга, захирагч нарт үүрэг болгосугай.

3.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гал түймэртэй тэмцэх газар (хурандаа Ц.Нямбаяр)-т даалгасугай.

ДАРГА,
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Г.АРИУНБУЯН

1426013554

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2026 оны 11 дугаар сарын 02-ны өдрийн
А/.... дугаар тушаалын ... дүгээр хавсралт
416

ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ:

Хяналт шалгалт хийх байгууллага	
Шалгуулагч иргэн, хуулийн этгээдийн нэр	
Регистрийн дугаар	
Дарга, захирал /иргэн, менежер/-ын нэр, холбоо барих утасны дугаар:	
Хяналт шалгалтын төрөл	
Хяналт шалгалт хийсэн огноо	

2.ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЧИГЛЭЛ:

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Шаардлага хангасан эсэх		Тайлбар	Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт
			Хангасан	Хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.2 дэх заалт	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хариуцан хангах, шаардагдах зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгасан байдал.				
2	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.3 дэх заалт	Барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, хийц, бүтээц, зориулалтыг өөрчлөх, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж суурилуулах, цахилгааны эх үүсвэрийн шугам сүлжээг шинэчлэхдээ эрх бүхий хуулийн этгээдээр галын аюулгүй байдлын магадлал хийлгэсэн зураг төслийг баримталсан эсэх.				
3	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.4 дэх заалт	Ажилтан, алба хаагчийг гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, гал түймэр унтраах арга ажиллагаанд сургах, мэдлэгийг нь дээшлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн эсэх.				
4	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.10 дах заалт	Галын аюулгүй байдлын дүрэм, гал түймэр унтраах шуурхай төлөвлөгөөг боловсруулж, эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулсан эсэх.				

5	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3 дэх заалт	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын барилга байгууламж, объект бүр нь галын аюулгүй байдал, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмжийн техникийн үйлчилгээ, хяналтын бүртгэл хөтөлсөн эсэх				
6	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.3 дах заалт	Гал түймэр унтраах автомашин чөлөөтэй хүрэлцэн очих зам, байрлах тусгайлсан талбайтай байхаар төлөвлөсөн эсэх				
7	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 8 дугаар зүйл, 8.17 дэх заалт	Барилга байгууламжийн гадна байрлах галын гидрант, галын шат, гал унтраах багаж хэрэгсэл шөнийн цагт ашиглахад зориулсан гэрэлтүүлэгтэй эсэх.				
8	Галын аюулгүй үндсэн дүрмийн 8 дугаар зүйл, 8.19 дах заалт	Гал унтраах усан хангамжийн сүлжээний ажиллагааг жилд хоёроос доошгүй удаа (хавар, намар) шалгаж, ашиглалтын бэлэн байдлыг хангуулсан эсэх.				
9	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 8 дугаар зүйл, 8.24, 8.26 дах заалт	Барилгын гадна, доторх гал түймэр унтраах усны сүлжээ, цахилгаан эрчим хүч, ус шахах шугам сүлжээний бэлэн байдлыг хангуулсан эсэх.				
10	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.47 дэх заалт	Гал унтраах автомат систем, дохиолол, утаа зайлуулах систем, гал гарсан үед мэдээлэх дуут болон гэрлэн дохио, хаалга, зам гарц, аврах үйл ажиллагааны техник хэрэгслийг техникийн үндсэн бичиг баримтад тусгасан засвар үйлчилгээний хугацаа, үзлэгийн хуваарь, гэрээ, зөвшөөрлийн бичигт заасан хугацаанд техникийн үйлчилгээ, урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг хийж, энэ талаар тэмдэглэл үйлддэг эсэх.				
10	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.25 дэх заалт	Барилгын гадна галын гидрантыг байнга бэлэн байдалд байлгаж, өвөл хөлдөхөөс хамгаалан дулаалж цэвэрлэсэн байна. Аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрийн эзэмшлийн талбайн 50 м доторх гадна галын гидрантын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавина.				
11	Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.27. дэх заалт	Барилгын доторх галын гидрант (галын кран) нь байнгын даралттай, стандартад нийцсэн хайрцаг сав, хоолой, хушуутай байна. Хоолой нь усны шугам, галын хушуунд холбоотой байх бөгөөд эвхэлтийг жилд 1-ээс доошгүй удаа солино. Галын усны шугам, хоолойны холбох хэрэгсэл нь гал унтраах ангийн автомашин, багаж хэрэгслийг залган ажиллуулахад саадгүй байх шаардлагатай.				
12	Засгийн газрын 2016 оны 339	2.2.1. Нутаг дэвсгэр, барилга байгууламж, өрөө тасалгаа, аврах зам, гарц;				

	дүгээр тогтоол "Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм"-ийн 2-р зүйл Галын аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлага	2.9. Шөнийн цагаар хүмүүс тогтмол байрлах (24 цагийн хүүхдийн цэцэрлэг, дотуур байр, сургууль, эмнэлэг г,м) байгууллагад өдрийн болон шөнийн цагаар аврах үйл ажиллагаа явуулах хувилбарт төлөвлөгөөтэй байна.				
		2.14. Гал унтраах автомашин явах зам, гарцыг түр хугацаагаар хаах шийдвэр гаргасан албан тушаалтан энэ талаар тухайн төв, орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагад мэдэгдэж, зам, гарцыг хаасан хугацаанд тойрч гарах замын чиглэлийг зааж, саадыг даван гарах				
		Аж ахуй нэгж, байгууллагын барилга байгууламж, объект бүр нь галын аюулгүй байдал, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмжийн техникийн үйлчилгээ, хяналтын бүртгэл хөтөлсөн эсэх.				
13	"Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал" БНбД 21-01-02 ийн 7 дугаар зүйлийн 7.7 дах заалт	Зоорь ба хагас зоорийн давхарт тусгайлан авч үзсэнээс бусад нөхцөлд шатамхай хий ба шингэн мөн хялбар авалцан асах материал агуулдаг буюу хэрэглэдэг өрөө тасалгаа байрлуулахыг зөвшөөрөхгүй.				
14	Агаар сэлгэлт ба кондиционер (БНбД 41-01-02) ийн 7 дугаар зүйл	Агаарын хаялт ба утаа зайлуулах системийн хэвийн ажиллагааг хангасан эсэх.				
16	Гал түймрээс Аж ахуй нэгж байгууллага, барилга байгууламжид зайлшгүй байх гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл MNS5566:2020 стандарт	Тухайн барилга байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл стандартын дагуу байгаа эсэх.				
17	Гал түймрийн үед нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтэгч тэмдэг, тэмдэглэгээ, ангилал. Техникийн шаардлага. Хяналтын аргууд MNS GOST R 12.2.143:2013	Энэхүү стандартын холбогдох заалтуудыг хангаж байгаа эсэх				
18	Цахилгаан байгууламжийн дүрэм (БД 43-101-03) ийн 2.1.8, 2.1.9 дэхь заалт	Тухайн барилга байгууламжийн цахилгаан шугам сүлжээний угсралт, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт нь галын аюулгүй байдлыг хангаж байгаа эсэх				

		Цахилгаан утас ба кабелийн салбарлага, холболтыг шахуурга, гагнуур, гагнаас, гагнаас буюу боолтон хавчаар зэргийг ашиглан мөрдөж байгаа "Цахилгаан техникийн ажил" БНбД 3 05.06.90-ийн дагуу гүйцэтгэнэ. Дамжуулах утас ба кабелийн салбарлага, холболтыг хийдэг залгалтын судлыг дахин хийж болзошгүй байдлыг тооцож, нөөцтэй тайрахаас гадна үзлэг, засвар хийх боломжтой байвал зохино. Ачаарын шугамын тусгаарлах шон дээр байрлах дамжуулах утаснаас бусад тохиолдолд кабель ба утасны залгаас ба салбарлагыг холболт ба салбарлагыг холболт ба салбарлагын хайрцаг, тусгаарлагч бүхий корпус дахь холболтын ба салбарлагын хавчаар, барилгын тусгай хийцийн нүх, цахилгаан төхөөрөмж, машин, аппаратын арьсны дотор хийж гүйцэтгэх ёстой.				
19	Сургуулийн төлөвлөгдсөн хүчин чадал (оюутны тоо)					
20	Одоо байгаа оюутны тоо					
21	Улсын комисст хүлээж авсан эсэх					
22	Бусад					

Хяналт шалгалтаар авах арга хэмжээ	Биелэлт
Гүйцэтгэлийн шалгалтаар авах арга хэмжээ	Биелэлт

3.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Улсын байцаагчийн албан тушаал, нэр, гарын үсэг, тэмдэг	*Шалгуулагч этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтны нэр, гарын үсэг, тэмдэг*	*Хяналт шалгалтыг хүлээн зөвшөөрсөн: Шалгуулагч этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтны нэр, гарын үсэг, тэмдэг*
/ албан тушаал /	*/ албан тушаал /*	*/ албан тушаал /*
/ овог, нэр /	*/ овог, нэр /*	*/ овог, нэр /*
/ гарын үсэг, тэмдэг /	*/ гарын үсэг, тэмдэг /*	*/ гарын үсэг, тэмдэг /*

Тайлбар:.....

.....

.....

---oOo---